

Fonte di Approvvigionamento:Cernicchiara - Basso Sele -Ausino

PARAMETRI	Unità di misura	Limiti e Valori guida Dlgs. 102/2025	Valori mediiani rilevati anno 2025
Cloro residuo libero	mg/l	-	0,11
Conta Escherichia coli	numero/100 ml	0	0,00
Conta Batteri coliformi	numero/100 ml	0	0,00
Conta Microrganismi vitali a 22° C	UFC/mL	senza variazioni anomale (s,v,a,)	0,35
Conta Enterococchi intestinali	numero/100 ml	0	0,00
Conta Clostridium perfringens	numero/100 ml	0	0,00
Colore		accettabile per i consumatori s,v,a,	Incolore
Torbidità		accettabile per i consumatori s,v,a,	< 0,1
Sapore		accettabile per i consumatori s,v,a,	Insapore
Odore		accettabile per i consumatori s,v,a,	Inodore
Concentrazione ioni idrogeno [pH]	pH	≥ 6,5÷≤ 9,5	7,25
Conduttività	µs/cm	2500	485,52
Ammonio	mg/l	0,5	< 0,05
Nitriti	mg/l	0,5	< 0,04
Nitrati	mg/l	50	11,54
Ossidabilità al permanganato	mg/O ₂ l	5	< 0,1
Durezza	°F	≥ 15	25,80
Cloruri	mg/l	50	12,21
Fluoruri	mg/l	1,5	3,49
Solfati	mg/l	250	17,56
Cianuri	mg/l	50	< 1
Clorito	mg/l	0,7	< 0,02
Bromato	mg/l	10	< 5
Carbonio organico totale (TOC)	mg/l	s,v,a,	< 1
Alluminio	mg/l	200	<50
Antimonio	mg/l	10	<1
Arsenico	mg/l	10	1,26
Boro	mg/l	1,5	0,03
Cadmio	mg/l	5	<1
Cromo totale	mg/l	25	15,35
Ferro	mg/l	200	18,80
Manganese	mg/l	50	<1
Mercurio	mg/l	1	<0,1
Nichel	mg/l	20	<1
Piombo	mg/l	5	<1
Rame	mg/l	2	0,01
Selenio	mg/l	20	1,52
Sodio	mg/l	200	9,16
Vanadio	mg/l	140	2,19
Calcio	mg/L Ca	-	64,17
Magnesio	mg/L Mg	-	25,90
Potassio	mg/L K	-	4,65
Cloruro di vinile	mg/l	0,5	< 0,01
1,2-Dicloro etano	mg/l	3	< 0,01
Tricloroetilene	mg/l	10	< 0,01
Tetracloroetilene	mg/l	10	0,03
Somma Tetracloroetilene + Tricloroetilene	mg/l	La somma 10	0,03
Trialometani totali (Cloroformio, Bromoformio, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano)	mg/l	30	4,53
Benzene	mg/l	1	< 0,01
Benzo(a)pirene	mg/l	0,01	< 0,005
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) - ∑ Idrocarburi policiclici aromatici	mg/l	0,1	< 0,01
Acrilammide	mg/l	0,1	< 0,01
Epicloridina	mg/l	0,1	< 0,01
Antiparassitari	mg/l	0,1	< 0,005
Antiparassitari totali	mg/l	0,5	<0,005
URANIO	mg/l	30	< 1
Acidi Aloacetici (HAAs)	mg/l	60	<5