



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
cert. n° 31599/14/S

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
cert. n° 26037/12/S

SERVIZIO GESTIONE CALORE
cert. n° 18389/09/S

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FARMACIE COMUNALI

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE DESTINATA AL CONSUMO UMANO DISTRIBUITA TRAMITE ACQUEDOTTO PUBBLICO

INDIRIZZO DI FORNITURA: **"IMPIANTO RURALE SAN SAVINO"**

Riferimento Rapporto di Prova n° 25-13030 del 15/01/2026

Parametri	Unità di Misura	LQ (limite di quantificazione)	Risultati Analitici	Limite di riferimento D. Lgs 18 del 23/02/2023
				Valore di parametro
pH	Unità di pH	4,0 - 10,0	7,8	≥6,5 e ≤9,5
Conduttività elettrica	μS/cm a 20°C	99,9	619	2500
Residuo fisso a 180°C	mg/l	10	380	-
Alcalinità totale come CaCO ₃	mg/l	50	218	-
Bicarbonato	mg/l	10	130	-
Calcio	mg/l	0,1	85	-
Magnesio	mg/l	0,1	12	-
Sodio	mg/l	0,1	31	200
Potassio	mg/l	0,1	3,1	-
Durezza	°F	1	34	-
Solfati	mg/l	5	40	250
Ammonio	mg/l	0,10	<LQ	0,50
Nitriti	mg/l	0,08	<LQ	0,50
Nitrati	mg/l	5	12	50
Fluoruro	mg/l	0,15	0,17	1,5
Cloruro	mg/l	5	46	250
Cloriti	mg/l	0,1	<LQ	0,7
Cloro residuo	mg/l	0,01	0,02	-
Arsenico	ug/l	0,50	<LQ	10
Manganese	ug/l	5	<LQ	50
Tricloroetilene	ug/l	0,050	<LQ	10 ⁽¹⁾
Tetracloroetilene	ug/l	0,050	0,89	

(1) Somma delle concentrazioni di composti specifici.

Atac Civitanova spa Unipersonale

Società soggetta alla direzione
e coordinamento del
Comune di Civitanova Marche
R.E.A. MC 145324
Reg. Imprese MC
Cod. fisc. P.iva 01349510436
Cap. Soc. Euro 2.790.800,00 i.v.

Sede e amministrazione
Via del Casone, 30
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 817408 fax 0733 817643

amministrazione@atac-civitanova.it
PEC:
atac.pec@pec.it

Area Tecnica

Via Zavatti, 4
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 817137 fax 0733 779662

areatecnica@atac-civitanova.it
PEC:
atac.areatecnica@pec.it

Farmacie Comunali

Unità amministrativa:

Via Gobetti, 146/4D
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 801076 fax 0733 897420

farmaciecomunali@atac-civitanova.it
PEC:
atac.farmaciecomunali@pec.it