

Acquedotto Pugliese — Qualità dell'Acqua

Comune / Zona: Bari(BA)

Semestre: Luglio - Dicembre 2025

Parametro	Valore	Limite di legge [1]	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio [2]
Alluminio	90	200	µg/l	70
Ammonio	<0,10	0,50	mg/l NH ₄ ⁺	70
Antimonio	<1	10	µg/l	70
Antiparassitari-Totale	<0,01	0,50	µg/l	2
Arsenico	1	10	µg/l As	70
Batteri coliformi	<1	0	numero/100 ml	71
Benzene	<0,1	1,0	µg/l	2
Benzo(a)pirene	<0,003	0,010	µg/l	2
Boro	0,1	1,5	mg/l	70
Bromato	<2	10	µg/l	70
Cadmio	<1,0	5,0	µg/l	70
Carbonio organico totale (TOC)	1,08	s.v.r.	mg/l	70
Cianuro	<10	50	µg/l	2
Clorato	0,3	0,70	mg/l	70
Clorito	0,38	0,70	mg/l	70
Cloruri	34	250	mg/l Cl	70
Clostridium perfringens spore comprese	<1	0	numero/100 ml	71
Colore	s.v.r.	s.v.r.	—	71
Conducibilità	473	2500	µS/cm-1 a 20°C	70
Conteggio delle colonie a 22°C	14	s.v.r.	numero/100 ml	71
Cromo	<1	50	µg/l	70
1,2-dicloroetano	<0,4	3,0	µg/l	70
Enterococchi intestinali	<1	0	numero/100 ml	71
Epicloridrina	<0,02	0,10	µg/l	2
Escherichia coli	<1	0	numero/100 ml	71
Ferro	14	200	µg/l	70
Fluoruri	0,2	1,5	mg/l F	70
Idrocarburi policiclici aromatici	<0,01	0,10	µg/l	2
Manganese	<10	50	µg/l Mn	70
Mercurio	<0,1	1,0	µg/l	70
Nichel	1	20	µg/l	98
Nitrati	2	50	mg/l NO ₃ ⁻	70
Nitriti	<0,10	0,50	mg/l NO ₂ ⁻	70
Odore	s.v.r.	s.v.r.	—	42
pH	7,8	≥6,5 e ≤9,5	Unità di pH	70
Piombo	<1	10	µg/l	70
Rame	<0,1	2,0	mg/l	70
Sapore	s.v.r.	s.v.r.	—	42
Selenio	<1	20	µg/l	70
Sodio	29	200	mg/l Na	70
Solfati	50	250	mg/l SO ₄ ²⁻	70
Tetracloroetilene e tricloroetilene	<1	10	µg/l	70
Triometani-Totale	14	30	µg/l	70
Torbidità	0,5	s.v.r.	NTU	71

Parametro	Valore	Limite di legge [1]	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio [2]
Vanadio	<10	140	µg/l	70
Vinilcloruro	<0,10	0,50	µg/l	2
Residuo fisso	331	n.d.	mg/l	70
Durezza	19	n.d.	G.F.	70
Calcio	51	n.d.	mg/l Ca	70
Magnesio	16	n.d.	mg/l Mg	70
Potassio	5,5	n.d.	mg/l K	70
Bicarbonato	224	n.d.	mg/l HCO ₃ ⁻	70
Cloro residuo	0,1	n.d.	mg/l Cl ₂	71

Fonte: www.aqp.it/scopri-acquedotto/qualita-acqua — [1] Limite di legge D.Lgs. 18/2023; [2] frequenza di monitoraggio.