

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Ricerca solventi organici clorurati

PUNTI DI PRELIEVO

VALORI LIMITE
D.Lgs. 18/2023
e ss.mm.ii.

MESE ANNO	DATA CAMPIONAMENTO	PARAMETRO ANALIZZATO	Unità di Misura	Pozzo 1 BENEVENTO (boccapozzo)	Pozzo 2 BENEVENTO (boccapozzo)	Vasca di clorazione BENEVENTO (boccapozzo)	Piazza Basile BENEVENTO (rete)	Piazza San Modesto BENEVENTO (rete)	Viale San Lorenzo BENEVENTO (rete)	
Aprile 2026	07/04/2026	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,0644	0,138	0,130	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,144	0,145	0,150	0,122	0,147	0,117	
		Dibromoclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	0,350	0,122	0,735	0,606	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	0,177	0,177	4,07	4,45	3,43	3,60	
		Tetracloroetilene	µg/l	3,15	3,11	2,12	1,88	2,18	1,65	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	3,15	3,11	2,12	1,88	2,18	1,65	≤ 10
Aprile 2026	14/04/2026	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,0982	0,0835	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,0939	0,0916	0,105	0,126	0,125	0,100	
		Dibromoclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	0,143	0,217	0,338	0,368	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	0,0811	0,0707	1,37	2,12	2,48	2,92	
		Tetracloroetilene	µg/l	1,83	1,94	1,63	2,02	1,84	1,55	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,83	1,94	1,63	2,02	1,84	1,55	≤ 10
Aprile 2026	21/04/2026	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,0629	0,0801	0,0580	0,0659	0,0534	< 0,05	
		Dibromoclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	0,134	0,217	0,382	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	0,0586	< 0,05	1,92	2,63	2,52	1,43	
		Tetracloroetilene	µg/l	1,20	0,965	0,929	1,06	0,817	0,694	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,20	0,965	0,929	1,06	0,817	0,694	≤ 10
Aprile 2026	28/04/2026	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,0754	0,0804	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,108	0,120	0,104	0,139	0,108	0,0980	
		Dibromoclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	0,122	0,275	0,395	0,401	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	< 0,05	0,162	1,00	2,76	3,57	4,28	
		Tetracloroetilene	µg/l	2,27	2,28	1,88	1,92	1,59	1,22	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	2,27	2,28	1,88	1,92	1,59	1,22	≤ 10