

Spett.le  
**CAFC S.p.A.**  
Viale Palmanova, 192  
33100 Udine UD

## RAPPORTO DI PROVA N° 26-FR01441

Udine, **10/03/2026**  
Data accettazione: **16/02/2026**  
Prelievo effettuato da: **CAFC prelevatore SQA593** il: **16/02/2026** ora: **12.00.**

Descrizione campione: **Acqua destinata al consumo umano**

Campione integro, conservato correttamente e senza anomalie evidenti, accettabile per la successiva analisi. Qualora non fosse rispettato il tempo previsto, si rimanda a ulteriore nota con valutazione sulla rappresentatività dei risultati.

Temperatura di arrivo: **7 °C** Temperatura al prelievo: **8 °C**

Luogo prelievo: **Comune di Fagagna Via Pecile Fontana Pubblica**

Condizioni meteo: **coperto**

### Note del prelevatore relative al campione

Cloro residuo mg/l 0.10  
Colore accettabile  
Odore accettabile

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 16/02/2026 Data fine prove: 27/02/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                  | U.M.  | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL   | Limiti:   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----------|------|-----------|
| pH<br>APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003                     | pH    | 7.8       | ±0.2                     |          | 4.0  | 6.5 - 9.5 |
| Conduttività a 20° C<br>APAT CNR IRSA 2030 Man. 29 2003   | µS/cm | 380       | ±22                      |          | 133  | 2500      |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>UNI EN ISO 20236 : 2025 | mg/l  | < 1       |                          |          | 1    |           |
| Torbidità<br>APAT CNR IRSA 2110 Man. 29 2003              | NTU   | 0.3       |                          |          | 0.1  |           |
| Ione Ammonio (da calcolo)<br>ISO 23695:2023               | mg/l  | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.50      |
| Nitrito<br>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003                | mg/l  | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.50      |
| Nitrato<br>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003                | mg/l  | 4         | ±0.6                     |          | 1    | 50        |
| Clorito<br>ISO 10304-4 : 2022                             | mg/l  | 0.08      | ±0.02                    |          | 0.05 | 0.70      |
| Clorato<br>ISO 10304-4 : 2022                             | mg/l  | 0.08      | ±0.03                    |          | 0.05 | 0.70      |
| Ferro (Fe)<br>ISO 17294-2:2023                            | µg/l  | < 5       |                          |          | 5    | 200       |
| Triometani totali<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018       | µg/l  | < 1       |                          |          | 1    | 30        |
| - Bromodichlorometano<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018   | µg/l  | < 0.25    |                          |          | 0.25 |           |

segue rapporto di prova n°: 26-FR01441

# RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 16/02/2026

Data fine prove: 27/02/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                            | U.M.       | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL   | Limiti: |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|----------|------|---------|
| - Bromoformio<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                     | µg/l       | 0.5       | ±0.2                     |          | 0.25 |         |
| - Cloroformio<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                     | µg/l       | < 0.25    |                          |          | 0.25 |         |
| - Dibromoclorometano<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018              | µg/l       | 0.4       | ±0.1                     |          | 0.25 |         |
| Tetracloroetilene+Tricloroetilene<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | µg/l       | < 1       |                          |          | 1    | 10      |
| - Tetracloroetilene<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018               | µg/l       | < 0.25    |                          |          | 0.25 |         |
| - Tricloroetilene<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                 | µg/l       | < 0.25    |                          |          | 0.25 |         |
| Batteri coliformi<br>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016                   | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0    | 0       |
| Escherichia coli<br>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016                    | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0    | 0       |
| Enterococchi<br>UNI EN ISO 7899-2: 2003                             | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0    | 0       |
| Conteggio colonie a 22 °C<br>EN ISO 6222 : 1999                     | UFC/ml     | < 1       |                          |          | 1    |         |

\* Prova non accreditata da ACCREDIA.

segue rapporto di prova n°: 26-FR01441

#### Note

- L'incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura  $k=2$  e per  $p=95\%$
- L'incertezza estesa delle prove microbiologiche in campioni di acqua è stimata come Intervallo di Fiducia secondo la ISO 8199 per acque a bassa carica, secondo la ISO 29201 per acque ad alta carica e per l'analisi della Legionella e secondo calcolo statistico per le prove eseguite con tecnica MPN.
- RL = Reporting Limit, Limite inferiore di refertazione. Utilizzato per esigenze normative/informatiche, può essere = al limite inferiore di quantificazione (LQ).
- Per il calcolo delle sommatorie di analiti presenti in concentrazioni inferiori a LQ, il laboratorio adotta il criterio Lower Bound considerandone i contributi pari a zero.
- LQ di ogni prova viene comunicato su richiesta o visionabile sul sito dell'Ente di Accreditamento.

#### DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Nella dichiarazione di conformità riferita alla normativa nazionale, il laboratorio non tiene conto dell'incertezza associata al risultato. Il campione per i parametri analizzati, risulta CONFORME alla normativa vigente: D. Lgs. 18/2023 e succ. mod. ed int. per le acque destinate al consumo umano.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per:

- Campionamento a cura del Cliente e per ogni sua dichiarazione che possa influenzare la validità dei risultati (eventuale identificativo prelevatore, data/ora di prelievo, tipo di prelievo, descrizione campione, eventuale temperatura al prelievo, luogo di prelievo, condizioni meteo ed eventuale procedura di campionamento dichiarata).
- Se il solo trasporto è effettuato da terzi, l'informazione viene riportata sul RdP.

In ogni caso, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Laboratorio CAFC S.p.A. Divisione Friulab è autorizzato alle analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare in virtù dell'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori accreditati della Regione FVG con n. 06 10 (decreto 62311/GRFVG dd. 20.12.2023).

Documento firmato digitalmente conforme a normativa (file disponibile su richiesta). Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente e si riferisce al campione sottoposto a prova.

#### Responsabile area chimica

Dott.ssa Baracchini Elena  
Chimico  
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del  
Friuli Venezia Giulia  
nr. 203 Sez. A

#### Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Martelossi Paola  
Biologa  
Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli V.G. e  
del Trentino A.A.  
Iscrizione nr. Tri\_A0487 Sez.A