

Busseto - 11/03/2026

Comune: Busseto

Data analisi: 11/03/2026

Fonte: <https://www.emiliambiente.it/analisi/busseto-p-to-consegna/>

Generato: 2026-06-11 08:06 UTC

Parametri chimici

Descrizione	U.d.M.	Risultato	Limiti parametro Acqua Potabile
Ammonio (NH4)	mg/l	<0,05	0.50
Arsenico (As)	mg/l	<0,2	10
Bicarbonati (HCO3)	mg/l	416	2.5
Calcio (Ca)	mg/l	124	>30
Cloruro (Cl)	mg/l	29	0.5
Conduttività	µ/cm a 20 °C	773	2500
Durezza	°F	40	>15
Floruro (F)	mg/l	0,13	1.5
Magnesio (Mg)	mg/l	22	>10
Manganese (Mn)	mg/l	<5	50
Nitrato (NO3)	mg/l	37	50
Nitrito (NO2)	mg/l	<0,03	0.5
Potassio (K)	mg/l	2,5	0.1
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	510	-
Sodio (Na)	mg/l	22	200
Solfato (SO4)	mg/l	50	250

Parametri microbiologici

Descrizione	U.d.M.	Risultato	Limiti parametro Acqua Potabile
Nessun dato disponibile			