

Colorno - 11/02/2026

Comune: Colorno

Data analisi: 11/02/2026

Fonte: <https://www.emiliambiente.it/analisi/colorno-11-febbraio-2026/>

Generato: 2026-06-11 08:06 UTC

Parametri chimici

Descrizione	U.d.M.	Risultato	Limiti parametro Acqua Potabile
Ammonio (NH4)	mg/l	<0,05	0.50
Arsenico (As)	mg/l	<0,2	10
Bicarbonati (HCO3)	mg/l	319	2.5
Calcio (Ca)	mg/l	113	>30
Cloruro (Cl)	mg/l	32	0.5
Conduttività	µ/cm a 20 °C	631	2500
Durezza	°F	33	>15
Floruro (F)	mg/l	<0,1	1.5
Magnesio (Mg)	mg/l	12	>10
Manganese (Mn)	mg/l	<5,0	50
Nitrato (NO3)	mg/l	33	50
Nitrito (NO2)	mg/l	<0,03	0.5
Potassio (K)	mg/l	1,8	0.1
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	417	-
Sodio (Na)	mg/l	15	200
Solfato (SO4)	mg/l	43	250

Parametri microbiologici

Descrizione	U.d.M.	Risultato	Limiti parametro Acqua Potabile
Nessun dato disponibile			