

Fontanellato - 11/03/2026

Comune: Fontanellato

Data analisi: 11/03/2026

Fonte: <https://www.emiliambiente.it/analisi/11-03-2026/>

Generato: 2026-06-11 08:06 UTC

Parametri chimici

Descrizione	U.d.M.	Risultato	Limiti parametro Acqua Potabile
Ammonio (NH4)	mg/l	<0,05	0.50
Arsenico (As)	mg/l	<0,2	10
Bicarbonati (HCO3)	mg/l	402	2.5
Calcio (Ca)	mg/l	122	>30
Cloruro (Cl)	mg/l	28	0.5
Conduttività	µ/cm a 20 °C	742	2500
Durezza	°F	39	>15
Fluoruro (F)	mg/l	<0,1	1.5
Magnesio (Mg)	mg/l	21	>10
Manganese (Mn)	mg/l	<5	50
Nitrato (NO3)	mg/l	34	50
Nitrito (NO2)	mg/l	<0,03	0.5
Potassio (K)	mg/l	2,3	0.1
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	490	-
Sodio (Na)	mg/l	21	200
Solfato (SO4)	mg/l	46	250

Parametri microbiologici

Descrizione	U.d.M.	Risultato	Limiti parametro Acqua Potabile
Nessun dato disponibile			