

# Acq. Gotra. Campione del 10/07/2025

Codice acquedotto: NG2ALB1240

Comune/area: Albareto

Indirizzi collegati: 83

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2ALB1240>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2ALB1240>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

## Esempi indirizzi serviti

LOC. GOTRA, 11 – ALBARETO; LOC. GOTRA, 137 – ALBARETO; LOC. GOTRA, 15 – ALBARETO; LOC. GOTRA, 17 – ALBARETO; LOC. GOTRA, 6 – ALBARETO; LOC. GOTRA, 63 – ALBARETO; VIA ALBERTO ZANRE' - FRAZIONE GOTRA, 3 – ALBARETO; VIA BELVEDERE - FRAZIONE GOTRA, 1 – ALBARETO

| Parametro                         | Valore | Limite di legge       | Anno |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|------|
| Alcalinità T (come CaCO3 mg/l)    | 62,9   | /                     | 2025 |
| Ammonio (mg/l NH4)                | <0,04  | 0,5                   | 2025 |
| Arsenico (µg/l As)                | <1     | 10                    | 2025 |
| Calcio (mg/l Ca)                  | 20,8   | /                     | 2025 |
| Cloruro (mg/l Cl)                 | 2,81   | 250                   | 2025 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,7    | 5,5-9,5               | 2025 |
| Conducibilità (µS/cm)             | 118,8  | 2500                  | 2025 |
| Durezza (°F)                      | 6,1    | 15 - 50 (consigliato) | 2025 |
| Fluoruro (mg/l F)                 | < 0,1  | 1,5                   | 2025 |
| Magnesio (mg/l Mg)                | 2,26   | /                     | 2025 |
| Manganese (µg/l Mn)               | < 5    | 50                    | 2025 |
| Nitrato (mg/l NO3)                | <1,25  | 50                    | 2025 |
| Nitrito (mg/l NO2)                | <0,025 | 0,5                   | 2025 |
| Residuo fisso a 180°C             | < 25   | /                     | 2025 |
| Sodio (mg/l Na)                   | 4,01   | 200                   | 2025 |
| Solfato (mg/l SO4)                | 6,31   | 250                   | 2025 |