

# Acq. Brazza di Rocca Cerreto. Campione del 21/08/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0546

Comune/area: BARDI

Indirizzi collegati: 4

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0546>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0546>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

## Esempi indirizzi serviti

VIA CERRETO DI GRAVAGO, 0 – BARDI; VIA CERRETO DI GRAVAGO, 65 – BARDI; VIA CERRETO DI GRAVAGO, 73 – BARDI; VIA CERRETO DI GRAVAGO, 77 – BARDI

| Parametro                         | Valore | Limite di legge     | Anno |
|-----------------------------------|--------|---------------------|------|
| Alcalinità T (come CaCO3, mg/l)   | 249    | /                   | 2025 |
| Ammonio (mg/l NH4)                | <0,04  | 0,5                 | 2025 |
| Arsenico (µg/l As)                | <1     | 10                  | 2025 |
| Calcio (mg/l Ca)                  | 57,1   | /                   | 2025 |
| Cloruro (mg/l Cl)                 | 4,51   | 250                 | 2025 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,9    | 5,5 - 9,5           | 2025 |
| Conducibilità (µS/cm)             | 453    | 2500                | 2025 |
| Durezza (°F)                      | 22,5   | 15-50 (consigliato) | 2025 |
| Fluoruro (mg/l F)                 | <0,1   | 1,50                | 2025 |
| Magnesio (mg/l Mg)                | 20,0   | /                   | 2025 |
| Manganese (µg/l Mn)               | <5     | 50                  | 2025 |
| Nitrato (mg/l NO3)                | <1,25  | 50                  | 2025 |
| Nitrito (mg/L NO2)                | <0.025 | 0,5                 | 2025 |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l)      | 254    | /                   | 2025 |
| Sodio (mg/l Na)                   | 27,8   | 200                 | 2025 |
| Solfato (mg/l SO4)                | 38,8   | 250                 | 2025 |