

Acq. Case Ini. Campione del 16/05/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0507

Comune/area: BARDI

Indirizzi collegati: 6

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0507>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0507>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

VIA CASE INI, 0 – BARDI; VIA CASE INI, 100 – BARDI; VIA CASE INI, 99 – BARDI; VIA ROMEI, 0 – BARDI; VIA ROMEI, 103 – BARDI; VIA ROMEI, 104 – BARDI

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
Alcalinità T (come CaCO3 mg/l)	204	/	2025
Ammonio (mg/l NH4)	<0,04	0,5	2025
Arsenico (µg/l As)	< 1	10	2025
Calcio (mg/l Ca)	47,8	/	2025
Cloruro (mg/l Cl)	2,41	250	2025
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,6	5,5-9,5	2025
Conducibilità (µS/cm)	350	2500	2025
Durezza (°F)	21,0	15 - 50 (consigliato)	2025
Fluoruro (mg/IF)	< 0,1	1,5	2025
Magnesio (mg/l Mg)	21,9	/	2025
Manganese (µg/l Mn)	< 5	50	2025
Nitrato (mg/l NO3)	< 1,25	50	2025
Nitrito (mg/l NO2)	<0,025	0,5	2025
Residuo fisso a 180°C	132	/	2025
Sodio (mg/l Na)	5,21	200	2025
Solfato (mg/l SO4)	15,7	250	2025