

# Acq. Chiappa Costa del Bocco campione del 07/10/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0532

Comune/area: Bardi

Indirizzi collegati: 4

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0532>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0532>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

## Esempi indirizzi serviti

via Boè, 0 – Bardi; via Boè, 119 – Bardi; via Chiappa, 124 – Bardi; via Chiappa, 125 – Bardi

| Parametro                         | Valore | Limite di legge | Anno |
|-----------------------------------|--------|-----------------|------|
| ammonio (mg/l)                    | <0.04  | 0.50            | 2025 |
| arsenico (ug/l)                   | <1     | 10              | 2025 |
| bicarbonati (mg/l)                | 189    | /               | 2025 |
| calcio (mg/l)                     | 52.4   | /               | 2025 |
| cloruri (mg/l)                    | 6.54   | 250             | 2025 |
| concentrazione ioni idrogeno (pH) | 8.2    | 6.5-9.5         | 2025 |
| conduttività (us/cm)              | 339    | 2500            | 2025 |
| durezza (°F)                      | 18.4   | /               | 2025 |
| fluoruro (mg/l)                   | 0.144  | 1.50            | 2025 |
| magnesio (mg/l)                   | 12.8   | /               | 2025 |
| manganese (ug/l)                  | <5     | 50              | 2025 |
| nitrato (mg/l)                    | 1.5    | 50              | 2025 |
| nitrito (mg/l)                    | 0.092  | 0.50            | 2025 |
| residuo fisso a 180 °C (mg/l)     | 130    | /               | 2025 |
| sodio (mg/l)                      | 6.59   | 200             | 2025 |
| solfato (mg/l)                    | 32.0   | 250             | 2025 |