

Acq. Foini Mazzaroni campione del 11/12/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0551

Comune/area: Bardi

Indirizzi collegati: 7

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0551>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0551>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

via Foini, 0 – Bardi; via Foini, 12 – Bardi; via Foini, 75 – Bardi; via Foini, 76 – Bardi; via Mazzaroni, 71 – Bardi; via Mazzaroni, 73 – Bardi; via Mazzaroni, 74 – Bardi

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	354	/	2025
calcio (mg/l)	94	/	2025
cloruri (mg/l)	6.74	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.7	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	551	2500	2025
durezza (°F)	30.6	/	2025
fluoruro (mg/l)	0.122	1.50	2025
magnesio (mg/l)	17.5	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	1.9	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	1.59	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	302	/	2025
sodio (mg/l)	9.4	200	2025
solfato (mg/l)	33.9	250	2025