

# Acq. Frassineto. Campione del 16/05/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0559  
Comune/area: BARDI  
Indirizzi collegati: 6  
Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0559>  
Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0559>  
Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

## Esempi indirizzi serviti

VIA FRASSINETO, 0 – BARDI; VIA FRASSINETO, 35 – BARDI; VIA FRASSINETO, 37 – BARDI; VIA FRASSINETO, 39 – BARDI; VIA FRASSINETO, 48 – BARDI; VIA FRASSINETO, 51 – BARDI

| Parametro                         | Valore | Limite di legge     | Anno |
|-----------------------------------|--------|---------------------|------|
| Alcalinità T (come CaCO3, mg/l)   | 106    | /                   | 2025 |
| Ammonio (mg/l NH4)                | <0,04  | 0,5                 | 2025 |
| Arsenico (µg/l As)                | <1     | 10                  | 2025 |
| Calcio (mg/l Ca)                  | 6,83   | /                   | 2025 |
| Cloruro (mg/l Cl)                 | 2,39   | 250                 | 2025 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,6    | 5,5 - 9,5           | 2025 |
| Conducibilità (µS/cm)             | 173,4  | 2500                | 2025 |
| Durezza (°F)                      | 11     | 15-50 (consigliato) | 2025 |
| Fluoruro (mg/l F)                 | <0,1   | 1,50                | 2025 |
| Magnesio (mg/l Mg)                | 22,5   | /                   | 2025 |
| Manganese (µg/l Mn)               | <5     | 50                  | 2025 |
| Nitrato (mg/l NO3)                | <1,25  | 50                  | 2025 |
| Nitrito (mg/L NO2)                | <0.025 | 0,5                 | 2025 |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l)      | <25    | /                   | 2025 |
| Sodio (mg/l Na)                   | 1,46   | 200                 | 2025 |
| Solfato (mg/l SO4)                | 5,14   | 250                 | 2025 |