

Acq. Madonna del Monte campione del 18/12/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0509

Comune/area: Bardi

Indirizzi collegati: 3

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0509>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0509>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

via Monte della Madonna, 47 – Bardi; via Monte della Madonna, 48 – Bardi; via Monte della Madonna, 51 – Bardi

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	0.065	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	340	/	2025
calcio (mg/l)	106	/	2025
cloruri (mg/l)	2.47	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.4	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	527	2500	2025
durezza (°F)	31.4	/	2025
fluoruro (mg/l)	0.104	1.50	2025
magnesio (mg/l)	11.9	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.90	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	194	/	2025
sodio (mg/l)	5.46	200	2025
solfato (mg/l)	31.3	250	2025