

Acq. Roncole. Campione del 16/05/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0506

Comune/area: BARDI

Indirizzi collegati: 6

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0506>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0506>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

VIA RONCOLE, 0 – BARDI; VIA RONCOLE, 12 – BARDI; VIA RONCOLE, 17 – BARDI; VIA RONCOLE, 18 – BARDI; VIA RONCOLE, 19 – BARDI; VIA RONCOLE, 23 – BARDI

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
Alcalinità T (come CaCO3 mg/l)	277	/	2025
Ammonio (mg/l NH4)	<0,04	0,5	2025
Arsenico (µg/l As)	< 1	10	2025
Calcio (mg/l Ca)	99	/	2025
Cloruro (mg/l Cl)	4,64	250	2025
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,4	5,5-9,5	2025
Conducibilità (µS/cm)	458	2500	2025
Durezza (°F)	27,6	15 - 50 (consigliato)	2025
Fluoruro (mg/l F)	< 0,1	1,5	2025
Magnesio (mg/l Mg)	6,87	/	2025
Manganese (µg/l Mn)	< 5	50	2025
Nitrato (mg/l NO3)	1,9	50	2025
Nitrito (mg/l NO2)	<0,025	0,5	2025
Residuo fisso a 180°C	182	/	2025
Sodio (mg/l Na)	3,89	200	2025
Solfato (mg/l SO4)	15,2	250	2025