

Acq. Bruschi Soprani campione del 19/06/2025

Codice acquedotto: NG2BED0207

Comune/area: BEDONIA

Indirizzi collegati: 9

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BED0207>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BED0207>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

località Bruschi Soprani, 1 – Bedonia; località Bruschi Soprani, 11 – Bedonia; località Bruschi Soprani, 14 – Bedonia; località Bruschi Soprani, 15 – Bedonia; località Bruschi Soprani, 16 – Bedonia; località Bruschi Soprani, 2 – Bedonia; località Bruschi Soprani, 4 – Bedonia; località Bruschi Soprani, 6 – Bedonia

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	238	/	2025
calcio (mg/l)	67.9	/	2025
cloruri (mg/l)	4.37	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.5	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	329	2500	2025
durezza (°F)	18.5	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	3.67	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.23	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	156	/	2025
sodio (mg/l)	3.43	200	2025
solfato (mg/l)	10.4	250	2025