

Acq. Castagnola campione del 16/09/2025

Codice acquedotto: NG2BED0215

Comune/area: Bedonia

Indirizzi collegati: 47

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BED0215>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BED0215>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. COSTA CASTAGNOLA, 4 – BEDONIA; LOC. COSTA CASTAGNOLA, 6 – BEDONIA; LOC. COSTA CASTAGNOLA, 9 – BEDONIA; LOC. Castagnola, 1 – BEDONIA; LOC. Castagnola, 12 – BEDONIA; LOC. Castagnola, 13 – BEDONIA; LOC. Castagnola, 14 – BEDONIA; LOC. Castagnola, 15 – BEDONIA

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	184	/	2025
calcio (mg/l)	64.1	/	2025
cloruri (mg/l)	3.18	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	8.1	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	298	2500	2025
durezza (°F)	16.8	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	1.93	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	2.0	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.294	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	50	/	2025
sodio (mg/l)	2.58	200	2025
solfato (mg/l)	8.1	250	2025