

Acq. Libbia campione del 16/09/2025

Codice acquedotto: NG2BED0225

Comune/area: Bedonia

Indirizzi collegati: 23

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BED0225>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BED0225>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

località Castagna, 11 – Bedonia; località Castagna, 13 – Bedonia; località Castagna, 2 – Bedonia; località Castagna, 3 – Bedonia; località Castagna, 4 – Bedonia; località Castagna, 5 – Bedonia; località Fontana Bonardi, 0 – Bedonia; località Fontana Bonardi, 1 – Bedonia

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	216	/	2025
calcio (mg/l)	72.9	/	2025
cloruri (mg/l)	3.94	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.7	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	347	2500	2025
durezza (°F)	19.5	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	3.28	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.466	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	92	/	2025
sodio (mg/l)	3.44	200	2025
solfato (mg/l)	10.7	250	2025