

Acq. Masanti campione del 18/09/2025

Codice acquedotto: NG2BED0226

Comune/area: Bedonia

Indirizzi collegati: 58

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BED0226>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BED0226>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. Masanti di Sopra, 10 – BEDONIA; LOC. Masanti di Sopra, 11 – BEDONIA; LOC. Masanti di Sopra, 12 – BEDONIA; LOC. Masanti di Sopra, 13 – BEDONIA; LOC. Masanti di Sopra, 14 – BEDONIA; LOC. Masanti di Sopra, 15 – BEDONIA; LOC. Masanti di Sopra, 16 – BEDONIA; LOC. Masanti di Sopra, 17 – BEDONIA

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	0.076	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	187	/	2025
calcio (mg/l)	63.9	/	2025
cloruri (mg/l)	2.98	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.7	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	295	2500	2025
durezza (°F)	16.9	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	2.38	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	2.5	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.394	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	100	/	2025
sodio (mg/l)	2.51	200	2025
solfato (mg/l)	6.46	250	2025