

Acq. Zani campione del 18/09/2025

Codice acquedotto: NG2BOR1106

Comune/area: Bore

Indirizzi collegati: 24

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BOR1106>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BOR1106>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. Zani, 0 – BORE; LOC. Zani, 1 – BORE; LOC. Zani, 10 – BORE; LOC. Zani, 11 – BORE; LOC. Zani, 12 – BORE; LOC. Zani, 13 – BORE; LOC. Zani, 14 – BORE; LOC. Zani, 15 – BORE

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	334	/	2025
calcio (mg/l)	102	/	2025
cloruri (mg/l)	3.47	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.7	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	550	2500	2025
durezza (°F)	33.0	/	2025
fluoruro (mg/l)	0.157	1.50	2025
magnesio (mg/l)	18.2	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	1.566	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	224	/	2025
sodio (mg/l)	8.32	200	2025
solfato (mg/l)	55.4	250	2025