

Acq. Monticelli campione del 11/11/2025

Codice acquedotto: NG2BVT0122

Comune/area: Borgo Val di Taro

Indirizzi collegati: 39

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BVT0122>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BVT0122>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. BOSCO BRUCIATO, 98 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI BOSCO BRUCIATO, 98 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI PREDELLE, 0 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI VIGNOLE, 0 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI VIGNOLE, 104 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI VIGNOLE, 106 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI VIGNOLE, 107 – BORGO VAL DI TARO; LOC. CAPRENDASCA, 0 – BORGO VAL DI TARO

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	304	/	2025
calcio (mg/l)	70.9	/	2025
cloruri (mg/l)	6.83	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.9	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	467	2500	2025
durezza (°F)	27.5	/	2025
fluoruro (mg/l)	0.103	1.50	2025
magnesio (mg/l)	23.8	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.94	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	182	/	2025
sodio (mg/l)	6.65	200	2025
solfato (mg/l)	17.3	250	2025