

Acquedotto Casa Rossa. Campione del 18/12/2025

Codice acquedotto: NG2PEL0414

Comune/area: Pellegrino Parmense

Indirizzi collegati: 54

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2PEL0414>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2PEL0414>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. BESOZZOLA, 0 – VARANO DE' MELEGARI; PIAZZA L.BERZIERI, 0 – VARANO DE' MELEGARI; PIAZZA L.BERZIERI, 1 – VARANO DE' MELEGARI; PIAZZA L.BERZIERI, 2 – VARANO DE' MELEGARI; PIAZZA L.BERZIERI, 4 – VARANO DE' MELEGARI; PIAZZA L.BERZIERI, 8 – VARANO DE' MELEGARI; VIA 2 GIUGNO, 2 – VARANO DE' MELEGARI; VIA B.GO A.CONTI, 3 – VARANO DE' MELEGARI

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	351	/	2025
calcio (mg/l)	106	/	2025
cloruri (mg/l)	7.3	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.6	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	540	2500	2025
durezza (°F)	30.7	/	2025
fluoruri (mg/l)	0.155	1.50	2025
magnesio (mg/l)	10.7	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	3.1	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	1.61	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	186	/	2025
sodio (mg/l)	12.2	200	2025
solfato (mg/l)	20.0	250	2025