

Acq. Filippi (campione del 29/04/2025)

Codice acquedotto: NG2SOL0608

Comune/area: Solignano

Indirizzi collegati: 33

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2SOL0608>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2SOL0608>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. FILIPPI, 0 – SOLIGNANO; LOC. FILIPPI, 20 – SOLIGNANO; LOC. FILIPPI, 21 – SOLIGNANO; LOC. FILIPPI, 22 – SOLIGNANO; LOC. FILIPPI, 24 – SOLIGNANO; LOC. FILIPPI, 25 – SOLIGNANO; LOC. FILIPPI, 26 – SOLIGNANO; LOC. FILIPPI, 27 – SOLIGNANO

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	382	/	2025
calcio (mg/l)	81.8	/	2025
cloruri (mg/l)	8.8	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.5	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	511	2500	2025
durezza (°F)	33.2	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	30.9	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	2.3	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	238	/	2025
sodio (mg/l)	7.11	200	2025
solfato (mg/l)	16.8	250	2025