

Acq. Fopla campione del 07/05/2025

Codice acquedotto: NG2SOL0610

Comune/area: Solignano

Indirizzi collegati: 6

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2SOL0610>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2SOL0610>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. CASTELLACCIO FOPLA, 205 – SOLIGNANO; LOC. FOPLA, 207 – SOLIGNANO; LOC. FOPLA, 208 – SOLIGNANO; LOC. FOPLA, 210 – SOLIGNANO; LOC. FOPLA, 211 – SOLIGNANO; LOC. SALICETO FOPLA, 206 – SOLIGNANO

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	1.79	10	2025
bicarbonati (mg/l)	551	/	2025
calcio (mg/l)	96	/	2025
cloruri (mg/l)	9.1	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.5	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	740	2500	2025
durezza (°F)	48	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	58.1	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	8.8	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	344	/	2025
sodio (mg/l)	5.09	200	2025
solfato (mg/l)	18.0	250	2025