

Acq. Ulia bassa (campione del 13/06/2025)

Codice acquedotto: NG2SOL0600

Comune/area: Solignano

Indirizzi collegati: 168

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2SOL0600>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2SOL0600>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. BOTTIONE, 79 – SOLIGNANO; LOC. BOTTIONE, 85 – SOLIGNANO; LOC. CASA GREGORI, 36 – SOLIGNANO; LOC. CASE SGHE', 0 – SOLIGNANO; LOC. PIANA DEL BUSCONE, 92 – SOLIGNANO; LOC. PIANAZZA, 37 – SOLIGNANO; LOC. ULIA, 0 – SOLIGNANO; PIAZZA CALZETTI, 1 – SOLIGNANO

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	0.048	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	365	/	2025
calcio (mg/l)	102	/	2025
cloruri (mg/l)	10.5	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.9	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	625	2500	2025
durezza (°F)	34.5	/	2025
fluoruro (mg/l)	0.182	1.50	2025
magnesio (mg/l)	21.7	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	2.8	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	2.332	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	338	/	2025
sodio (mg/l)	30.8	200	2025
solfato (mg/l)	66.6	250	2025