

Acquedotto Monte Barigazzo-Bottioni, Baraccone. Campione del 29/04/2025

Codice acquedotto: NG2SOL0647

Comune/area: Solignano

Indirizzi collegati: 228

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2SOL0647>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2SOL0647>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. BARULLA, 155 – VARSÌ; LOC. BARULLA, 157 – VARSÌ; LOC. BARULLA, 158 – VARSÌ; LOC. BARULLA, 159 – VARSÌ; LOC. BARULLA, 160 – VARSÌ; LOC. BARULLA, 162 – VARSÌ; LOC. BOIO, 62 – VARSÌ; LOC. BOIO, 63 – VARSÌ

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	223	/	2025
calcio (mg/l)	54.5	/	2025
cloruri (mg/l)	3.75	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	8.1	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	321	2500	2025
durezza (°F)	19.3	/	2025
fluoruri (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	<0.2	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	2.8	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)		/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	114	/	2025
sodio (mg/l)	4.47	200	2025
solfato (mg/l)	20.3	250	2025