

Acq. Castello di Mariano campione del 02/12/2025

Codice acquedotto: NG2VAL0910

Comune/area: Valmozzola

Indirizzi collegati: 14

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2VAL0910>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2VAL0910>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

località Mariano - Castello, 0 – Valmozzola; località Mariano - Castello, 11 – Valmozzola; località Mariano - Castello, 12 – Valmozzola; località Mariano - Castello, 13 – Valmozzola; località Mariano - Castello, 14 – Valmozzola; località Mariano - Castello, 15 – Valmozzola; località Mariano - Castello, 16 – Valmozzola; località Mariano - Castello, 17 – Valmozzola

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	311	/	2025
calcio (mg/l)	72.9	/	2025
cloruri (mg/l)	5.02	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.6	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	492	2500	2025
durezza (°F)	25.8	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	18.5	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	2.66	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	218	/	2025
sodio (mg/l)	22.0	200	2025
solfato (mg/l)	32.8	250	2025