

Acq. Vettola di Mariano campione del 02/10/2025

Codice acquedotto: NG2VAL0914

Comune/area: Valmozzola

Indirizzi collegati: 16

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2VAL0914>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2VAL0914>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

Località Vettola di Mariano, 0 – Valmozzola; Località Vettola di Mariano, 1 – Valmozzola; Località Vettola di Mariano, 10 – Valmozzola; Località Vettola di Mariano, 11 – Valmozzola; Località Vettola di Mariano, 12 – Valmozzola; Località Vettola di Mariano, 13 – Valmozzola; Località Vettola di Mariano, 14 – Valmozzola; Località Vettola di Mariano, 15 – Valmozzola

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	329	/	2025
calcio (mg/l)	83.1	/	2025
cloruri (mg/l)	5.59	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.6	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	523	2500	2025
durezza (°F)	29.7	/	2025
fluoruro (mg/l)	0.145	1.50	2025
magnesio (mg/l)	21.7	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	4.8	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	230	/	2025
sodio (mg/l)	8.03	200	2025
solfato (mg/l)	31.8	250	2025