

Acquedotto Tosca Chiesa. Campione del 11/06/2025

Codice acquedotto: NG2VAR1027

Comune/area: Varsi

Indirizzi collegati: 26

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2VAR1027>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2VAR1027>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

VIA Tosca Ca' Pesato, 31 – VARSÌ; VIA Tosca Ca' Pesato, 32 – VARSÌ; VIA Tosca Chiesa, 0 – VARSÌ; VIA Tosca Chiesa, 1 – VARSÌ; VIA Tosca Chiesa, 10 – VARSÌ; VIA Tosca Chiesa, 11 – VARSÌ; VIA Tosca Chiesa, 14 – VARSÌ; VIA Tosca Chiesa, 15 – VARSÌ

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	295	/	2025
calcio (mg/l)	40.2	/	2025
cloruri (mg/l)	3.63	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	8.0	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	525	2500	2025
durezza (°F)	16.2	/	2025
fluoruri (mg/l)	0.165	1.50	2025
magnesio (mg/l)	15.0	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	1.306	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)		/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	412	/	2025
sodio (mg/l)	72.3	200	2025
solfato (mg/l)	78	250	2025