

施工质量验收服务报告

房屋面积: 108

房屋户型: 三居室

小区名称: 金融家二期

验收时间: 2020/6/27

施工质量验收服务报告

服务信息：

服务名称：	全程服务		
合计服务次数：	11	本次服务为：	第7次
服务管家：	杨波	服务时间：	2020/6/27

房屋信息：

房屋地址：	金融家二期82-101
房屋面积：	108m ²

验收信息：

整体意见：	<p>① 本次是瓷砖初期验收上门。现场整体验收合格。现场和师傅对接后期施工要求。</p> <p>② 1、卫生间门槛石、挡水条、淋浴房地砖需湿铺；2、挡水条需与原墙、地面连接；3、注意墙砖压地砖；4、闭水试验24小时，最低处水深需5公分左右。</p> <p>③ 下次上门是瓷砖验收，请提前通知。期间有问题请及时联系。</p>
验收项目：	瓷砖铺贴(初期)

验收全景图：



验收项目：

瓷砖铺贴(初期) (验收4项)

合格(4)

验收节点：

表面平整；接缝高低；接缝平直；留缝宽度；

业主签字：_____

验收管家：杨波

验收时间：2020/6/27

