



**HOME CARE 24**

Obsługa Techniczna Nieruchomości

**Warszawa 05.01.2023r.**

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU BRAM INDYWIDUALNYCH**

**UL. KRZYŻÓWKI 36 WARSZAWA**

**ZA MIESIĄC 12.2022r.**

I. Czynności wykonywane podczas przeglądu (dwie bramy segmentowe z napędem na szynie):

- Sprawdzenie poprawności działania
- Sprawdzenie poprawności działania awaryjnego otwierania
- Sprawdzenie stanu mechanizmów prowadzących
- Sprawdzenie stanu linek i sprężyn
- Sprawdzenie czujnika otwarcia
- Wykonanie smarowania
- Uwagi do stanu technicznego bram:
  - Listwa krawędziowa bramy prawej uszkodzona na odcinku około 20 cm (tymczasowo zabezpieczono przed podwijaniem się).

II. Wnioski końcowe:

- Na dzień przeglądu bramy funkcjonują prawidłowo

Przegląd wykonał

*Robert Burek*