

MDB DIAGRAM

3X16rm NYSEYFGFY HT cable

11/0.415KV,50Hz,90.208KVA,DY N11



Transformer DYN 11

MCCB

Molted Circuit Breaker

LT
Energy
meter

Low tension side energy meter

PFI


Power factor improvement plant

200A TP MCCB

4X150rmNYY

75rm BYAECC

2X16rm BYM
+16rm BYAECC



40A SP MCB

Generator

50Hz,32.650KVA,1500rpm Generator

150A TP MCCB

4X120rm NYY

60rm BYA ECC



PFI

54.125 KVAR