# Analyse de sensibilité - Optimisation linéaire

#### Robinson Beaucour

#### Octobre 2022

## 1 Problème à résoudre

On cherche à minimiser le coût de production d'électricité sur une journée. Les données du problèmes sont ci-dessous.

Nom	Description	Type de variable	
t	heure de la journée	indice	
$X \in \{A, B, C\}$ $n^{(X)}$	type de centrale	indice	
$n^{(X)}$	nombre de centrales de type $X$	constante	
$C_{MWh}^{(X)}$	Coût de production d'un MWh par une centrale de type $X$	constante	
$P_{max}^{(X)}$	La puissance maximale d'une centrale de type $X$	constante	
$P_t^{(X)}$	La puissance totale des centrales de type $X$ à l'heure $t$	variable de décision	

Récapitulatif des variables du problème

Type	N	$P_{max}$ (MW)	$C_{MWh}$
A	12	2000	1.50
В	10	1750	1.38
C	5	4000	2.75

Données des centrales du parc

Heure	0-5	6-8	9-14	15-17	18-23
Consommation(GW)	15	30	25	40	27

Données de consommation

On a le problème  $\mathcal{P}$  d'optimisation linéaire suivant:

$$\underset{\forall t, \forall X, P_t^{(X)} \ge 0}{minimize} \sum_{t=0}^{23} \sum_{X \in \{A, B, C\}} P_t^{(X)}.C_{MWh}^{(X)}$$

$$subject \ to \ \left\{ \begin{array}{l} \forall t \in \llbracket 0,23 \rrbracket, \forall X \in \{A,B,C\}, \\ \forall t \in \llbracket 0,23 \rrbracket, \end{array} \right. \begin{array}{l} P_t^{(X)} \leq n^{(X)} P_{max}^{(X)} \\ \sum\limits_{X \in \{A,B,C\}} P_t^{(X)} \geq d_t \end{array}$$

On note  $\mathcal{P}_{standard}$  un forme standard du problème  $\mathcal{P}$  définit par:

On pose  $X \in \mathbb{R}^{24\cdot7}$ , la matrice de blocs de taille  $7 \times 1$ . On pose  $C \in \mathbb{R}^{24\cdot7}$ , la matrice de blocs de taille  $7 \times 1$ . On pose  $B \in \mathbb{R}^{24\cdot 4}$ , la matrice de blocs de taille  $4 \times 1$ . Dont les blocs sont définis par :

$$X_{t} = \begin{pmatrix} P_{t}^{(A)} \\ P_{t}^{(B)} \\ P_{t}^{(C)} \\ P_{t}^{(C)} \\ S_{t}^{(A)} \\ S_{t}^{(C)} \\ S_{t}^{(d)} \end{pmatrix}, C_{t} = \begin{pmatrix} C_{MWh}^{(A)} \\ C_{MWh}^{(C)} \\ C_{MWh}^{(C)} \\ C_{MWh}^{(C)} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, B_{t} = \begin{pmatrix} P_{max}^{(A)} n^{(A)} \\ P_{max}^{(B)} n^{(B)} \\ P_{max}^{(C)} n^{(C)} \\ P_{max}^{(C)} n^{(C)} \\ d_{t} \end{pmatrix},$$

Enfin on pose  $A \in \mathbb{R}^{24\cdot 4\times 24\cdot 7}$ , la matrice bloc de taille  $4\times 7$ :

$$A_{t,t'} = 0 \text{ si } t \neq t'$$

$$A_{t,t'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ si } t = t'$$

La matrice A est diagonale par bloc.  $\mathcal{P}_{standard}$  peut maintenant s'écrire :

$$\begin{aligned}
& \underset{X \ge 0}{\text{minimize } X \cdot C^{\top}} \\
& \text{subject to } A \cdot X = B
\end{aligned}$$

# 2 Base optimale

- Rappel de cours -

Soit  $\mathcal{P}$  et sa forme standard  $\mathcal{P}_{standard}$ :  $min\{cx|Ax = B, x \geq 0\}$ .  $\beta$  est une base optimale si et seulement si :

$$\begin{array}{rcl} x_{\beta} & = & A_{\beta}^{-1}b \geq 0, x_{\neg\beta} = 0 \\ u & = & c_{\beta}^{\top} \\ \overline{c}^{\top} & = & c^{\top} - u^{\top}A \geq 0 \end{array}$$

On note  $\beta_t = (t+1, t+3, t+4, t+5)$  si  $t \in [0, 5], \beta_t = (t, t+1, t+3, t+5)$  sinon. Nous allons montrer que  $\beta = \bigcup_{t \in [0, 23]} \beta_t$  est une base optimale de  $\mathcal{P}_{standard}$ .

On peut deviner la base grâce aux équivalences suivantes :

On peut raisonner séparément pour chaque t car la matrice A est diagonale par bloc. Pout  $t \in [\![0,5]\!],$ 

$$A_{t|\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A_{t|\beta}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

<sup>\*</sup> Sauf si la solution est dégénérée.

On calcule:

$$X_{t|\beta} = \begin{pmatrix} d_t \\ n^{(A)}P_{max}^{(A)} \\ n^{(B)}P_{max}^{(B)} - d_t \\ n^{(C)}P_{max}^{(C)} \end{pmatrix} \ge 0, U_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ C_{MWh}^{(B)} \end{pmatrix}, \overline{C}_t = \begin{pmatrix} C_{MWh}^{(A)} - C_{MWh}^{(B)} \\ C_{MWh}^{(C)} - C_{MWh}^{(B)} \\ 0 \\ 0 \\ C_{MWh}^{(B)} \end{pmatrix} \ge 0$$

Pout  $t \in [5, 23]$ ,

$$A_{t|\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A_{t|\beta}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On calcule:

$$X_{t|\beta} = \begin{pmatrix} d_t - n^{(B)} P_{max}^{(B)} \\ n^{(B)} P_{max}^{(B)} \\ n^{(A)} P_{max}^{(A)} + n^{(B)} P_{max}^{(B)} \\ n^{(C)} P_{max}^{(C)} \end{pmatrix} \ge 0, U_t = \begin{pmatrix} 0 \\ C_{MWh}^{(B)} - C_{MWh}^{(A)} \\ 0 \\ C_{MWh}^{(A)} \end{pmatrix}, \overline{C}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ C_{MWh}^{(C)} - C_{MWh}^{(A)} \\ 0 \\ 0 \\ C_{MWh}^{(A)} - C_{MWh}^{(B)} \\ C_{MWh}^{(A)} \end{pmatrix} \ge 0$$

On a vérifié que  $X_{\beta} \geq 0, \overline{C} \geq 0$ .  $\beta$  est une base optimale.

# 3 Analyse de sensibilité

#### 3.1 Dégénérescence

Pour tout  $t \in [0, 23]$ ,  $X_{t|\beta} > 0$ . La base est donc non-dégénérée. Pour que la base soit dégénérée il suffit que une des coordonnées de  $X_{\beta}$  soit nulle : Pour  $t \in [0, 5]$ 

$$d_t = 0 \quad ou$$

$$n^{(A)}P_{max}^{(A)} = 0 \quad ou$$

$$n^{(B)}P_{max}^{(B)} = d_t \quad ou$$

$$n^{(C)}P_{max}^{(C)} = 0$$

Pour  $t \in [6, 23]$ 

On peut donc par exemple mettre  $d_t$  ou  $n^{(C)}$  à 0. Mais aussi mettre  $d_t = n^{(B)} P_{max}^{(B)}$ .

### 3.2 Augmentation consommation

On suppose que la consommation augmente de  $\delta_t \geq 0$ .  $\beta$  reste optimale si  $A_{\beta}^{-1}(b+\delta) \geq 0$ , c'est à dire:

$$\forall t \in [0, 5], d_t + \delta_t \le n^{(B)} P_{max}^{(B)}$$
$$\forall t \in [5, 23], d_t + \delta_t \le n^{(B)} P_{max}^{(B)} + n^{(A)} P_{max}^{(A)}$$

Si ces conditions sont respectées, le surcoût peut s'évaluer de cette manière:

Surcoût : 
$$u.\delta = \sum_{t \in [0,23]} U_t.(0,0,0,\delta_t) = \sum_{t \in [0,5]} C_{MWh}^{(B)} \delta_t + \sum_{t \in [6,23]} C_{MWh}^{(A)} \delta_t$$

Ce qui peut être résumé dans ce tableau:

Période	Surcoût 1 MW par heure	Surcoût max par heure
0-5	1.38	12420
6-8	1.5	17500
9-14	1.5	24750
15-17	1.5	2250
18-23	1.5	14500

### 3.3 Augmentation centrale B

Rien ne change sur la **période 1** si on ajoute une centrale  $B.P_t^{(B)}$  reste égal à  $d_t$  Rappel :

$$X_{t|\beta} = \begin{pmatrix} d_t \\ n^{(A)} P_{max}^{(A)} \\ n^{(B)} P_{max}^{(B)} - d_t \\ n^{(C)} P_{max}^{(C)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 17.5 \\ 24 - 15 \\ 20 \end{pmatrix} \ge 0$$

Sur la **période 2**, le coût diminue par une augmentation de  $P_t^{(B)}$  et une diminution de  $P_t^{(A)}$ . Après avoir vérifié que :

$$X_{t|\beta} = \begin{pmatrix} d_t - (n^{(B)} + 1)P_{max}^{(B)} \\ n^{(B)}P_{max}^{(B)} \\ n^{(A)}P_{max}^{(A)} + (n^{(B)} + 1)P_{max}^{(B)} - d_t \\ n^{(C)}P_{max}^{(C)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 - 24 \\ 24 \\ 24 + 17.5 - 30 \\ 20 \end{pmatrix} \ge 0$$

On constate que  $P_t^{(A)}$  passe de  $d_t - n^{(B)} P_{max}^{(B)}$  à  $d_t - (n^{(B)} + 1) P_{max}^{(B)}$ . et que  $P_t^{(B)}$  passe de  $n^{(B)} P_{max}^{(B)}$  à  $(n^{(B)} + 1) P_{max}^{(B)}$ .

Le coût varie de  $P_{max}^{(B)} \cdot (C_{MWh}^{(B)} - C_{MWh}^{(A)})$  soit 240 d'économies par heure.

#### 3.4 Diminution Centrale B

Rien ne change sur la **période 1** si on retire une centrale  $B.P_t^{(B)}$  reste égal à  $d_t$  car :

$$X_{t|\beta} = \begin{pmatrix} d_t \\ n^{(A)} P_{max}^{(A)} \\ (n^{(B)} - 1) P_{max}^{(B)} - d_t \\ n^{(C)} P_{max}^{(C)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 17.5 \\ 24 - 2 - 15 \\ 20 \end{pmatrix} \ge 0$$

Sur la **période 2**, le coût diminue par une diminution de  $P_t^{(B)}$  et une augmentation de  $P_t^{(A)}$ . Après avoir vérifié que :

$$X_{t|\beta} = \begin{pmatrix} d_t - (n^{(B)} - 1)P_{max}^{(B)} \\ n^{(B)}P_{max}^{(B)} \\ n^{(A)}P_{max}^{(A)} + (n^{(B)} - 1)P_{max}^{(B)} - d_t \\ n^{(C)}P_{max}^{(C)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 - 24 - 2 \\ 24 \\ 17.5 + 24 - 30 \\ 20 \end{pmatrix} \ge 0$$

En revanche, sur la **période 3**, la perte de la centrale B rend la base  $\beta$  non optimale car on a:

$$n^{(A)}P_{max}^{(A)} + (n^{(B)} - 1)P_{max}^{(B)} - d_t = 39.5 - 40 < 0$$

#### 3.5 Diminution coût centrale C

Si le coût du MWh des centrales C diminue de 1, la base reste optimale si le coût réduit  $\overline{C}$  reste positif. Vérifions :

$$\forall t \in \llbracket 0, 5 \rrbracket, \overline{C}_t = \begin{pmatrix} C_{MWh}^{(A)} - C_{MWh}^{(B)} \\ C_{MWh}^{(C)} - 1 - C_{MWh}^{(B)} \\ 0 \\ 0 \\ C_{MWh}^{(B)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.50 - 1.38 \\ 2.75 - 1.38 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1.38 \end{pmatrix} \ge 0$$

$$\forall t \in \llbracket 6, 23 \rrbracket, \overline{C}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ C_{MWh}^{(C)} - 1 - C_{MWh}^{(A)} \\ 0 \\ 0 \\ C_{MWh}^{(C)} - C_{MWh}^{(D)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2.75 - 1 - 1.50 \\ 0 \\ 2.75 - 1 - 1.50 \\ 0 \\ 0 \\ 1.50 - 1.38 \\ 1.50 \end{pmatrix} \ge 0$$

D'après la description de  $\overline{C}$ , Si  $C_{MWh}^{(B)}$  diminue alors  $\overline{C}$  reste positif. Ce qui prouve que la base reste optimale.

Le coût du MWh par B peut augmenter jusq'à 1.50 (=  $C_{MWh}^{(A)})$  la base  $\beta$  restera optimale car on conservera  $\overline{C} \geq 0.$