

 Aventi Technology	Tittel	Objektliste	PLS	
	Prosjektplan	2205 - Bekkestuatunnelen	Rev.	R20
	Oppdragsgiver		Dato	01.11.2016

OPC-ID	OPC-Tag	A/D	Signalbeskrivelse	Skap	Rev.	Dato	Klokkeslett
145	BEK31COAL8101	A	Gass - CO måler	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
146	BEK31COAL8102	A	Gass - CO måler	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
147	BEK31COAL8103	A	Gass - CO måler	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
148	BEK31FCN18101	A	Lys - Fotocelle/Lysmåler Ø	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
149	BEK31FCN18102	A	Lys - Fotocelle/Lysmåler V	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
155	BEK31LYD18101		Lys - Dag 1 Ø	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
156	BEK31LYD18102		Lys - Dag 1 V	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
157	BEK31LYD28101		Lys - Dag 2 V	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
158	BEK31LYD28102		Lys - Dag 2 Ø	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
159	BEK31LYEV8101		Ledelys	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
162	BEK31LYNS8101		Lys - Natt	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
163	BEK31LYSK8101		Lys - Skumring Ø	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
164	BEK31LYSK8102		Lys - Skumring V	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
165	BEK31MK018101		Fellesfeil Ringstadbekk	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
166	BEK31MKBA8102		Skap BA2 åpnet	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
167	BEK31MKBA8103		Skap BA3 åpnet	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
168	BEK31MKBA8104		Skap BA4 åpnet	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
169	BEK31MKBA8105		Skap BA5 åpnet	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
170	BEK31MKBD8101		Brannalarm T1	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
171	BEK31MKBD8102		Brannalarm T2	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
172	BEK31MKNT8102		Nødtelefon NT2 i bruk	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
173	BEK31MKSA8101		Skap SA1 åpnet	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
174	BEK31MKTR8101		Dør T1 åpnet	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
175	BEK31MKTR8102		Dør T2 Åpnet	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
187	BEK31PUSV8101		Pumpe	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
189	BEK31SGUP8101		Sikring gruppekurs	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
190	BEK31SIRA8101		Sikring	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
194	BEK31UPSF8101		UPS	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
195	BEK31VESV8101		Ventilatorer	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
196	BEK31VESV8102		Ventilatorer	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
197	BEK31VESV8103		Ventilatorer	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
198	BEK31VETR8111		Ventilator	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
199	BEK31VETR8112		Ventilator	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
200	BEK31VETR8113		Ventilator	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
206	LampeTavleFront		Ikke relevant for IGSS	SAT81	1.0	25.06.2014	11:18:21
218	BEK31FIAL8101		Fiberbrudd	SAT81	1.4	09.07.2014	12:48:35
255	BEK31SSXX8101		SSxx for SAT81	SAT81	1.9	04.09.2014	10:16:35
261	BEK31TEMP8102	A	Temperatur - Tavlerom	SAT81	2.3	01.03.2016	15:54:17
262	BEK31MKBS8102		Feil på Brannalarmsentral	SAT81	2.4	02.03.2016	09:46:55
263	BEK31TEMP8101	A	Temperatur - Tavlerom	SAT81	2.5	01.11.2016	12:29:55
181	BEK31PUMP8201		Pumpestasjon	SAT82	1.0	25.06.2014	11:18:21
182	BEK31PUMP8202		Pumpestasjon	SAT82	1.0	25.06.2014	11:18:21
183	BEK31PUNV8201		Nivå - Pumpesump	SAT82	1.0	25.06.2014	11:18:21
184	BEK31PUNV8202		Nivå - Pumpesump	SAT82	1.0	25.06.2014	11:18:21
185	BEK31PUOL8201		Pumpestasjon	SAT82	1.0	25.06.2014	11:18:21
186	BEK31PUST8201		Pumpestasjon	SAT82	1.0	25.06.2014	11:18:21
188	BEK31PWSP8201		Strømforsyning feil	SAT82	1.0	25.06.2014	11:18:21
253	BEK31FIAL8201		Fiberbrudd	SAT82	1.9	04.09.2014	10:16:35
120	BEK11VVMV0120		MVS	SSA01	1.0	25.06.2014	11:18:21
121	BEK11VVMV0121		MVS	SSA01	1.0	25.06.2014	11:18:21
215	BEK11FIAL0101		Fiberbrudd	SSA01	1.4	09.07.2014	12:48:35
249	BEK11SSAX0101		SSAx for SSA01	SSA01	1.9	04.09.2014	10:16:35
256	BEK11FIAL0102		Fiberbrudd	SSA01	1.10	04.09.2014	13:41:22
100	BEK11BOMV0280		Bom	SSA02	1.0	25.06.2014	11:18:21
101	BEK11EMCT0201		Nødstyreskap	SSA02	1.0	25.06.2014	11:18:21
107	BEK11MKBA0201		Skap BA1 åpnet	SSA02	1.0	25.06.2014	11:18:21
108	BEK11MKNT0201		Radioinnsnakk - Telefon i bruk	SSA02	1.0	25.06.2014	11:18:21
113	BEK11RBVB0240		RVB	SSA02	1.0	25.06.2014	11:18:21
122	BEK11VVMV0222		MVS	SSA02	1.0	25.06.2014	11:18:21
216	BEK11FIAL0201		Fiberbrudd	SSA02	1.4	09.07.2014	12:48:35
250	BEK11SSAX0201		SSAx for SSA02	SSA02	1.9	04.09.2014	10:16:35
123	BEK21BOMV0380		Bom	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
124	BEK21EMCT0301		Nødstyreskap	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
130	BEK21MKBA0306		Skap BA6 åpnet	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
131	BEK21MKBA0307		Skap BA7 åpnet	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
132	BEK21MKBA0308		Skap BA8 åpnet	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
133	BEK21MKBD0302		Apparatskap åpnet	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
134	BEK21MKNT0303		Nødtelefon NT3 i bruk	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
135	BEK21MKNT0304		Radioinnsnakk - Telefon i bruk	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
139	BEK21RBVB0340		RVB	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
143	BEK21VVMV0320		MVS	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
144	BEK21VVMV0321		MVS	SSA03	1.0	25.06.2014	11:18:21
217	BEK21FIAL0301		Fiberbrudd	SSA03	1.4	09.07.2014	12:48:35
251	BEK21FIAL0302		Fiberbrudd	SSA03	1.9	04.09.2014	10:16:35

[illegible]