

## Síntesis del Estado Operativo

A: Todos los cargadores del sistema de TGS

Datos del día operativo

15/08/2026

### RECEP. GLOBALES (Caudales en miles de m3/d @9300 Kcal)

|                 | PROGRAMADA | REALIZADA |
|-----------------|------------|-----------|
| Cuenca Sur      | 24,122     | 24,106    |
| Cuenca Neuquina | 59,924     | 59,451    |

### ESTADO DEL SISTEMA OPERATIVO

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| Estado | Alerta                                             |
| Motivo | TGSA - Alerta Por bajo linepack en tramos finales. |

### LINE-PACK Acumulado a la hora 06 (en millones de m3 @ 9300 Kcal)

|              |        |            |        |           |      |
|--------------|--------|------------|--------|-----------|------|
| Día Anterior | 221.99 | Día Actual | 225.14 | Variación | 3.15 |
|--------------|--------|------------|--------|-----------|------|

### PODER CALORIFICO POR TRAMO DE GASODUCTO [P.C.S] (en Kcal)

| Llegada a Cerri      |        | Salida de Cerri            |       |
|----------------------|--------|----------------------------|-------|
| Gasoducto San Martín | 9,570  | Gasoducto Troncal          | 9,827 |
| Gasoducto Neuba I    | 10,054 | Gasoducto Paralelo         | 9,940 |
| Gasoducto Neuba II   | 10,464 | Gasoducto Neuba II         | 9,792 |
| Cámara Gutierrez     | 9,818  | Cámara Rodríguez           | 9,952 |
| Cámara Buchanan I    | 9,818  | Cámara Pacheco             | 9,952 |
| Cámara Buchanan II   | 9,818  | Cámara Ezeiza (uso en BAN) | 9,962 |

### Observaciones