Dirección de Transformación Energética
Subdirección de Proceso de Gas y Derivados
Complejo Procesador de Gas Cactus.

25 de agosto de 2026

Anexo B-1
Especificaciones particulares o técnicas
Objeto de la Contratación: Relevadores de protección marca General Electric

El participante debe incluir en su propuesta técnica las especificaciones, alcances y requerimientos que se indican en los siguientes numerales:

1. El participante deberá cumplir e incluir en su propuesta técnica las siguientes especificaciones técnicas y alcances:

1.1. Especificaciones técnicas de los productos y cantidades requeridas:

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	RELEVADOR MULTILIN No F60-U03-HKH-F8L-H6L-M6B-P6B-W7K DESCRIPCION: RELEVADOR FABRICANTE/MARCA: GE MULTILIN NUMERO DE PARTE: F60-U03-HKH-F8L-H6L-M6B-P6B-W7K	PZA	1
2	RELEVADOR MULTILIN No L90-U03-HLH-F8L-H6E-LXX-NXX-S6A-U6K-W7K DESCRIPCION: RELEVADOR FABRICANTE/MARCA: GE MULTILIN No. PARTE: L90-U03-HLH-F8L-H6E-LXX-NXX-S6A-U6K-W7K	PZA	2

1.1.1. Normas aplicables vigentes que deberán cumplirse para este requerimiento.

Norma / Estándar técnico / Código	Descripción
IEC-60255	Relevadores de medición y equipos de protección.
IEC-60255	26 requerimientos de compatibilidad electromagnética.
IEC-60255	27 requerimientos de seguridad del producto.
IEC-60068	Pruebas ambientales.
IEC-61000	Compatibilidad electromagnética.
ISO9001:2015	Requerimientos de gestión de calidad.
NMX-J-625-21-1-ANCE-2020	Relevadores eléctricos-parte 21: pruebas de vibración, choque, golpes y sísmicas en relevadores de medición y equipos de protección-sección 1: pruebas de vibración (sinusoidales)
NOM-003-SCT-2008.	Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos
IEC 61850-9-2LE	Guía de implementación para la interfaz digital de transformadores de instrumentos usando IEC 61850-9-2
IEC 60255-1:2022	Cláusula 8: Marking, labelling and packaging