ТЕСТОВЫЙ ОБРАЗЕЦ — ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАСПОЗНАВАНИЯ

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ № 15

Объект: ЖК «Северный», корпус 2, секция 1

Место: фундаментная плита, оси 1–5 / А–Г, отметка −3,250 м

Подрядчик: ООО «СтройКонтроль-Тест»

Дата начала работ: 10.10.2026 Дата окончания: 12.10.2026

Дата составления акта: 12.10.2026

Выполнены работы: бетонирование монолитной фундаментной плиты. Применён бетон класса В20, объём 48,5 м³.

Основание: рабочая документация 25-РД-КЖ, лист 14, редакция 02.

В приложении: паспорт качества № П-217 от 11.10.2026; протокол испытаний № Л-58 от 14.10.2026.

Составлены замечания к документам для тестирования автоматизированного анализа.

Сопоставление с проектными данными

Показатель	По ПД/РД	По исполнительному акту
Класс бетона	В25	В20
Объём работ	48,5 м³	48,5 м³
Номер чертежа	25-РД-КЖ, лист 14	25-РД-КЖ, лист 14
Дата протокола	Не указана	14.10.2026

Контрольная строка OCR: Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х6,0 — 1000 м; дюбель-хомут 5–10 — 2000 шт.

Предупреждение: документ вымышленный. Не является настоящим актом и не подтверждает выполнение работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

Объект: ЖК «Северный» Комплект: земляные и бетонные работы

Перечень для проверки таблиц, дат, обозначений, чисел и кириллицы.

№	Документ / материал	Реквизиты	Примечание
1	Акт освидетельствования скрытых работ	№ 15 от 12.10.2026	Есть
2	Исполнительная схема	ИС-07, лист 2	Есть
3	Паспорт качества бетона	П-217 от 11.10.2026	Есть
4	Протокол лабораторных испытаний	Л-58 от 14.10.2026	Дата позже акта
5	Журнал бетонных работ	ОЖР, раздел 3	Не приложен

Дополнительные сведения

Материал: бетон класса В20. Проектное требование: бетон класса В25. Фактическое обозначение требует проверки по проекту и согласованным изменениям.

Размер по проекту: 600 мм. Указанный фактический размер: 578 мм. Вычисленное отклонение: −22 мм. Допустимое отклонение не приведено.

Контрольные символы: АБВГД; ABCD; B25; B25; № 2026/15; 3x6,0; +7 (900) 123-45-67.

Ожидаемые контрольные значения

Поле	Значение
Номер акта	15
Класс бетона по проекту	B25
Фактический класс бетона	B20
Дата акта	12.10.2026
Дата протокола	14.10.2026
Проектный / фактический размер	600 мм / 578 мм