



NOTA GENERAL PARA TAPAS METALICAS :

- LAS TAPAS METALICAS DEBERAN SER DESMONTABLES (NO ABATIBLES).
- LAS TAPAS DEBERAN SER HERMETICAS Y LIVIANAS PARA NO TENER DIFICULTADES AL MOMENTO DE TOMAR MUESTRAS Y DE MANTENIMIENTO.
- TAPAS SERAN SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE.
- SOPORTES PARA TAPAS NO DEBEN INTERRUPTIR EL ESPACIO QUE SE DISPONE PARA EXTRACCION DE BOMBAS Y CANASTILLA, TOMANDO EN CUENTA QUE DICHS EQUIPOS SE EXTRAEN VERTICALMENTE DE SU POSICION ORIGINAL.



VERTEDERO EN "V"
PARA MEDICION DE CAUDAL
Esc 1:5





NOTA GENERAL PARA VERTEDERO :


- VERTEDERO EN "V" ES SUMINISTRADO POR SEMGROUP.
- CLIENTE/CONSTRUCTOR DEBERA DEJAR INSTALADO VERTEDERO PREVIO FUNDICION.
- VERTEDERO DEBERA SER SOLICITADO POR CLIENTE A SEMGROUP CON UN MINIMO DE 15 DIAS DE ANTICIPACION PREVIO A LA FUNDICION DE MURO.

NOTA:

- **TODAS LAS TUBERIAS SOTERRADAS TANTO HIDRAULICAS COMO ELECTRICAS SERAS SUMINISTRADAS E INSTALADAS POR CLIENTE/CONSTRUCTOR COMO PARTE DE OBRA CIVIL.**
- **CLIENTE DEBERA HACER LLEGAR LA ACOMETIDA ELECTRICA AL PUNTO DE UBICACION DEL PANEL ELECTRICO DE LA PTAR.**
- **COTA INVERT DE LLEGADA Y DE SALIDA SERA SUMINISTRADO POR CLIENTE SEGUN ALCANCE QUE LE CORRESPONDE.**
- **TAPAS METALICAS HERMETICAS SERAN SUMINISTRADA E INSTALADAS POR CLIENTE.**
- **ESCALERAS Y PLATAFORMAS METALICAS SON PARTE DE LA OBRA CIVIL (POR CLIENTE)**



CANASTILLA POZO DE BOMBEO 0.45x0.45x0.45
Esc 1:10



NOTA GENERAL PARA CANASTILLA :

- CANASTILLA METALICA SERA SUMINISTRADO POR SEMGROUP.
- REJILLAS SERAN MONTADAS UNA VEZ QUE ESTE FINALIZADA LA OBRA CIVIL DE LA PTAR.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Q=28m³/dia)
PROYECTO SANTA PRISCILA S.A. LA LUZ

CONTIENE:

- DETALLES DE MONTAJE

FECHA:

ABRIL 2024

LAMINA:

SG-07

DIBUJO:

R. BARRIGA

APROBADO:

W. OLAYA

