

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»  
г. ИРКУТСКА**

**Центральная аналитическая лаборатория контроля качества воды  
Отделение по контролю качества питьевой воды**

Юридический адрес:  
г.Иркутск, ул.Станиславского, 2  
Тел. (3952) 21-47-19

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 141**

От « 16 » октября 2013 г.

<b>Наименование пробы</b>	Вода из артезианской скважины		
<b>Юридическое лицо, частный предприниматель, физическое лицо, у которого отбиралась проба</b>	частное лицо		
<b>Место отбора пробы</b>	ДНТ «Золотой треугольник», 11 км Александровского тракта		
<b>Дата и время отбора пробы</b>	16.09.13;		
<b>Проба отобрана (Ф.И.О. и должность)</b>	Заказчиком		
<b>Условия отбора пробы</b>	<div>Температура воздуха, °С      воды, °С</div>	<b>Соответствие НД</b>  соответствует	<b>Особые условия</b>  -
<b>Объем пробы</b>	1,5л		
<b>Дата и время доставки пробы в лабораторию</b>	16.09.2013; 10час. 00 мин.		
<b>Цель исследования</b>	микробиологический анализ		
<b>Дополнительные сведения</b>	-		
<b>Код пробы (регистрационный номер)</b>	271		
<p>НД, регламентирующие отбор проб, объем лабораторных испытаний и их оценку: ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб» ГОСТ Р 53415-2009 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03»</p>			
<b>Ответственный за составление протокола</b>	Черных Г.П.		

Код пробы (регистрационный номер) 271  
Дата отбора пробы: 16.09.2013

### Результаты испытаний

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Дата начала испытаний: 16.09.2013

Дата выдачи результата: 18.09.2013

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результат испытания	ПДК	НД на методы испытания
1	ОМЧ	КОЕ в 1 мл	18	до 50	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	КОЕ в 100 мл	2,7	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ в 100 мл	не обнар.	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

И.о. начальника ЦАПСВ  
М.П.



*Черных*

Черных Г.П.

Протокол № 141	Стр. 2 из 2 стр.
Распечатан: 16 октября 2013 г.	Настоящий протокол не может быть воспроизведен без письменного разрешения начальника лаборатории