

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Planilla Nº	Tipo de evento y fecha		Fecha de la Inspección		Hora	Inicio		Fin
1. INFORMACIÓN GENERAL								
Inspectores				Localización				
Nombre y Apellido		Cédula de Identidad	Estado		Ciudad			
			Municipio		Sector/Calle			
			Coordenadas		Latitud			
					Longitud			
Datos Generales de la Edificación			Uso predominante de la Edificación					
Nombre/Nº		Vivienda		Comercio/Oficina		Gubernamental		
Nº de Personas		Nº de Pisos	Educativo		Médico /Asistencial		Seguridad	
Nº Semisótanos		Nº Sótanos	Industrial		Cultural/Recreativo		Religioso	
Año de construcción		Otros (Especifique):						
Material predominante de la Estructura								
Concreto		Acero	Mampostería formal		Mampostería informal		Otro :	
2. INSPECCIÓN EXTERNA (calificar sin ingresar a la edificación)								
Aspectos revisados		a. Bajo		b. Medio		c. Alto		
Colapso de la estructura		No		No		Posible, Parcial o Total		
Peligro por edificios aledaños		No		Moderado		Elevado		
Peligro geológico o geotécnico		No		Moderado		Elevado		
Asentamiento del edificio		No		Hasta 20 cm		> 20 cm		
Inclinación del edificio		No		Hasta 2cm/60cm		Mayor que 2cm/60cm		
Riesgo Externo		A. Bajo (Todos a)		B. Medio (b≥1 y c=0)		C. Alto (c≥1)		
Si el Riesgo Externo es catalogado como C. Alto, no continúe con la inspección interna, vaya al punto 6 y coloque Etiqueta roja.								
3. IDENTIFICACIÓN DEL PISO CRÍTICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO SEVERO/COMPLETO								
Pisos Inspeccionados				Piso Crítico				
Acceso a miembros estructurales principales		Todos		Casi todos		Pocos		Ninguno
Nº de elementos con daño Severo/Completo (N)		Columna / Unión		Muro de concreto		Muro Mampostería		Viga, arriost.
Riesgo Estructural por daño Severo/Completo		No hay (N=0) continuar inspección				C. Alto N≥1)		
Si el Riesgo Estructural es catalogado como C. Alto, no continúe la inspección interna, vaya al punto 6 y coloque Etiqueta roja.								
4. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO MODERADO EN EL PISO CRÍTICO								
Tipo de Elemento	Número de elementos examinados en piso crítico			Nº de Elementos examinados	% de Elementos con daño Moderado			
	Sin daño/Menor		Moderado					
Columna o unión								
Muro de concreto								
Muro de mampostería								
Viga o elemento de arriostramiento								
Calificar usando el mayor % de la tabla anterior o estimar el % de daño Moderado cuando no sea posible cuantificar.								
Riesgo Estructural por Daño Moderado		A. Bajo (< 10%)		B. Medio (10-30%)		C. Alto (>30%)		
5. INSPECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES (calificar daños)								
Componente	a. Bajo		b. Medio		c. Alto			
Losas/balcones/techos	Sin o poco daño		Grietas/deformación visible		Riesgo de colapso			
Paredes/escaleras/fachadas	Sin o poco daño		Grietas/Separación		Riesgo de caída			
Tanques/antenas/avisos/similar	Sin o poco daño		Deformación visible		Riesgo de caída			
Gas, agua, electricidad	Sin o poco daño		Separación y/o deformación		Fuga de gas			
Ascensores, equipos, otros	Sin o poco daño		Separación y/o deformación		Riesgo de caída			
Riesgo de Componentes	A. Bajo (Todos a ó b=1)		B. Medio (b≥2 y c=0)		C. Alto (c≥1)			
6. RIESGO ASOCIADO AL DAÑO Y RECOMENDACIÓN DE ACCESO (tomar el Riesgo más desfavorable entre los Puntos 2, 3, 4 y 5)								
A. Bajo		B. Medio		C. Alto				
Acceso permitido		Acceso restringido		Acceso no permitido				
Etiqueta verde		Etiqueta amarilla		Etiqueta roja				
7. ACCIONES RECOMENDADAS								
Inspección Detallada	Estructura		Geología o Geotecnia		Instalaciones			
Medidas de Prevención	Acordonar		Cerrar calles		Apuntalar			
	Desconectar gas		Desconectar electricidad		Otra (en observaciones)			
NOTA IMPORTANTE: Pueden existir situaciones no previstas que se escapan al alcance de esta inspección. El responsable de la edificación y sus residentes deben solicitar hacer los estudios adicionales y reparaciones requeridas. Las condiciones de estabilidad de la edificación pueden cambiar y en dicho caso deberán pedir una nueva evaluación a las autoridades.								

Si lo considera necesario, escriba observaciones y/o dibuje croquis de planta (piso crítico).

[illegible]

Elemento	Sin Daño/Leve	Moderado	Severo/Completo
Columna, viga, losa, techo, unión. Concreto armado	Grietas < 1 mm	1 mm ≥ Grietas < 2 mm	Grietas > 2 mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.
Muro Concreto armado	Grietas < 2 mm.	2 mm ≥ Grietas < 6 mm	Grietas > 6mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.
Paredes de relleno Mampostería	Grietas < 1 mm	1 mm ≥ Grietas < 10 mm Grietas diagonales Desprendimiento en algunas zonas	Derrumbe parcial o total de porciones de la pared.
Columna, viga, unión. Acero	Pequeñas deformaciones, casi imperceptibles	Pandeo incipiente en secciones de vigas o columnas	Pandeo local. Fractura en la sección de viga o columna o en planchas. Fractura de soldadura o tornillos. Fractura de placa base.

Firmas
