Pueblo Libre 002 — escenario de transporte 09D (hipótesis; no ingeniería)

MOTOR REAL DECLARADO / DATOS REALES DECLARADOS · INFORME BORRADOR

Caso: pueblo-libre-002 · Corrida: b8d0f12e93ce4014b57fb3008623a682

Motor declarado: real / ETABS / versión 21.1.0. Productor no autenticado.

Evaluación preliminar de indicadores declarados. No certifica seguridad estructural ni cumplimiento normativo integral.

Hipótesis e información pendiente

Hipótesis declaradas

- E.030: zona = 4 [lectura_expediente]
- E.030: categoria = C [lectura_expediente]
- E.030: perfil = S1 [hipotesis_piloto]
- E.030: sistema = concreto_muros_estructurales [hipotesis_piloto]
- E.030: Ia = 1.0 [hipotesis_piloto]
- E.030: Ip = 1.0 [hipotesis_piloto]
- El espectro tabulado ya incluye Z·U·S/R y g (art. 41.1): factor de escala del caso = 1.
- Ejes de muros, extremos y columnas ajustados a líneas de modelación (±6 cm eje, ±20 cm extremo); malla conforme.
- Vanos de puertas y ventanas en toda la altura del muro; dinteles y alféizares no se modelan (rigidez menor). Vigas soleras VS 0,15×0,30 sobre los vanos de los ejes 3, 1, A y 2.
- Losa aligerada e=17 cm como membrana homogénea de 5 cm sin peso; peso E.020 Anexo 1 2.8 kPa + acabados 1.0 kPa (hipótesis) + tabiques no estructurales 0.248 kPa (pesos reales de MUROS_09 repartidos).
- Base empotrada en z = 0 (cimiento corrido y zapatas rígidos), en la base de los cercos PL-10 (–0,05) y en el fondo de la cisterna (–2,50); sin interacción suelo-estructura, empuje de suelo ni flotación (sin EMS).
- Diafragma rígido por nivel con los puntos de la losa (x ≤ eje H); C-6, depósitos y cercos quedan fuera.
- Cisterna: caja L0001 + E03; NFC –2,65 = cara inferior del solado .05 → fondo –2,50 (plano medio), cara mojada –2,40, tapa –0,105; subestructura independiente. Tanque (alternativa E03-apoyos) con recinto FÍSICO en los centros de los NACE C-2 (2,276 × 1,925), fondo +12,50 (cara mojada +12,60), tapa +14,25; muros .20 (hipótesis); apoyos de N4 a la esquina física (excentricidad ≤ 0,16 m, idealización de conexión); base +10,40 frente a NT +10,35. Alternativa A03 (2,82 × 3,92) no modelada. Presión solo en el dominio mojado (caras interiores) y en la cara física del fondo.
- Agua como escenarios: tanque 1,10 m sobre el fondo (+13,70), cisterna llena 2,22 m (–0,18); γ = 10 kN/m³; masa 100 % del contenido del tanque (E.030 art. 31.e); la cisterna se apoya en su base y no aporta masa a los pisos.
- PL-10: dos cercos .10 de –0,05 a +2,35 (corte 2-2, A01), concreto f'c 175, base propia, independientes del edificio.
- C-6: frame .20 × .75 (dibujo; cuadro .15) de N0 a N3 (ausente en E03 4.º nivel); sin diafragma y SIN conexión a la escalera (apoyos intermedios no acotados).
- Escalera modelada como losas de .15: primer tramo recto de 16 contrahuellas (CONFIRMADO por el usuario); entrepisos superiores con U 4+8+4 (HIPÓTESIS de la reconstrucción A03); unida al edificio solo en sus bordes de salida y llegada sobre el eje H; base del primer tramo empotrada en ±0,00; peldaños, acabados y S/C 200 como cargas.
- Columnas rectangulares orientadas por su lado largo dibujado. C-1 como L NATIVA (SetConcreteL

.40×.40, brazos .15) con espejo por instancia e inserción en su centroide real (cardinal 10 + desplazamiento global, rigidez transformada); el nudo conserva su conexión con muros y losas. En el montaje del ensayo propio 246 la respuesta no mostró acople por producto de inercia (I22 = I33 sobre ejes paralelos a los brazos); no se generaliza.
- Espesor de albañilería 0,15 m dibujado (corte 1-1); el espesor efectivo E.070 sin tarrajeo queda por confirmar.
- Escenario de TRANSPORTE autorizado por el usuario (aprobación declarada solo de software): S1 + muros de concreto R0 = 6, Ia = Ip = 1; escalera con la U hipotética de los pisos superiores; agua en los escenarios de DEPOSITOS_09D. No es ingeniería ni suelo real.
- Reglas E.030 aplicadas a los escenarios identificados S1-MUR (R0 = 6, deriva ≤ 0,007) y S1-ALB (R0 = 3, deriva ≤ 0,005), con aprobación DECLARADA de aplicación de software (no profesional); evaluación condicionada a las hipótesis.

Faltantes de contexto

- Sitio referencial: no hay capa de zonificación revisada; S1 es hipótesis de transporte (sin EMS).
- Aprobación de ingeniería: no existe; las reglas tienen solo aprobación declarada de software.
- Escalera: entrepisos 2,60→10,40 con U hipotética; solo el primer tramo está confirmado por el usuario.
- Masa nativa: no_coherente.
- Masas por piso nativas físicas (N1 129,4; N2 127,3; N3 109,9; N4 122,2; Base 60,0); los 4 nudos 'concentrados' son masas de diafragma informadas en un nudo por diafragma. Total ETABS 548,73 vs libro 549,43 kN·s²/m (–0,127 %, fuera de 1e-3: NO coherente). Causa principal localizada en Material List by Section Property: las vigas VS-15X30 pesan 24,256 kN en ETABS frente a 31,117 kN del libro (ETABS excluye los tramos extremos dentro de muros/columnas; el libro cuenta longitud total). Explica 6,861 de 6,868 kN del caso CM; 0,007 kN sin asignar.
- Los periodos, derivas y cortantes no quedan invalidados por la distribución; el centroide observable de masa_ensamblada no es físico con diafragmas rígidos. La masa nativa sigue sin acreditarse por la diferencia de –0,127 % frente al libro.

1. Estado de generación y análisis

Evidencia de análisis revalidada: modelo 0f37271307b6449c89c458c60a1640c7 con revisión declarada 8dfb5a90c81b43dfbf2b44ccd1b5c836; análisis 7203c79a3ece4438b36d267ba80f3c4b aceptado (real, ETABS 21.1.0); el resultado se leyó del mismo EDB analizado. Cálculo completado no equivale a resultados revisados ni a conformidad normativa.

EVIDENCIA DE ANÁLISIS REVALIDADA · CÁLCULO COMPLETADO · RESULTADOS NO REVISADOS · CONFORMIDAD NO EVALUADA

- Estado de generación: modelo construido 0f37271307b6449c89c458c60a1640c7 con revisión declarada 8dfb5a90c81b43dfbf2b44ccd1b5c836 (identidad del revisor no verificada).
- Estado del solver: CM = estado CSI 4 (terminado), CV = estado CSI 4 (terminado), CAGUA = estado CSI 4 (terminado), MODAL-E030 = estado CSI 4 (terminado), SX = estado CSI 4 (terminado), SY = estado CSI 4 (terminado); análisis 7203c79a3ece4438b36d267ba80f3c4b aceptado, modo real, ETABS 21.1.0.
- Vínculo: el resultado 697bb37e9ce64f90ba1ef3e25733c8cc se leyó (corrida de tablas b8d0f12e93ce4014b57fb3008623a682) del mismo EDB analizado.
- Revisión de resultados: pendiente. Conformidad normativa: no_evaluada.

El motor declaró los casos como terminados (estado CSI 4) y las huellas enlazan modelo revisado, EDB analizado y resultado normalizado. No autentica al productor, no revisa los resultados, no evalúa conformidad normativa ni aprueba ingeniería.

Controles internos postsolver seleccionados

APTO para proyectar «controlado» según criterios DECLARADOS · estado global satisfactorio · CSI 4 solo indica terminación del motor · no certifica normativa ni seguridad

- Controles f4d1eb0004804d499d369587ff44c85e; SHA256 eaae855c0cafd8fdc55e405b72a1f63c713c6604b126bb58481346bddd7b8e3a; lectura f56fdeaffd5142379d3350c4527854a3; análisis 7203c79a3ece4438b36d267ba80f3c4b
- Revisor declarado: Claude (ruta 09): revisión propia de software de los selectores; NO ingeniería ni usuario; fecha: 2026-10-22; alcance: Controles de software del escenario de transporte 09D; no revisa ingeniería ni normativa.
- MOD-X · participacion_modal · satisfactorio · tablas_lectura (recalculada_desde_bytes_de_lectura) · acumulado_seleccionado >= minimo_acumulado · valores {"acumulado": 0.9411, "direccion": "UX", "minimo": 0.9, "unidad": "1"} · Masa participativa acumulada en X en el último modo leído.
- MOD-Y · participacion_modal · satisfactorio · tablas_lectura (recalculada_desde_bytes_de_lectura) · acumulado_seleccionado >= minimo_acumulado · valores {"acumulado": 0.9662, "direccion": "UY", "minimo": 0.9, "unidad": "1"} · Masa participativa acumulada en Y en el último modo leído.
- EQ-CM · equilibrio · no_aplicable · tablas_lectura (recalculada_desde_bytes_de_lectura) · La lectura no contiene una tabla de cargas aplicadas totales; el contraste de reacciones con el libro de cargas/masa se registra aparte (contraste_gravitatorio en registro_resultados).
- SOLVER · advertencias_solver · satisfactorio · fuente_solver_declarada (declarada_no_verificada) · todos los codigos de advertencia pertenecen a codigos_admitidos declarados · valores {"advertencias": [], "no_admitidas": []} · Avisos transcritos de la respuesta del análisis; ninguno se admite por omisión.
- Faltantes críticos: ninguno
- Controles solo declarados (no verificados): SOLVER
- Avisos del lector (no son log del solver): Lectura en instancia propia nueva cerrada sin guardar; no se recalculo ni se aprobaron resultados.
- Advertencias del solver declaradas: ninguna

Masa ensamblada nativa (ETABS) frente al libro de contribuciones

NO COHERENTE (MASS_TOTAL) · libro 549.4270 kN·s²/m · observada U1 548.7267 / U2 548.7267 · tolerancia relativa 0.001 · fuente MsSrc1. Captura AssembledJointMass_1 del EDB analizado; no es hidrodinámica ni aprobación de ingeniería.

- peso_propio_por_patrones: 293.6803 kN·s²/m
- cargas_D: 215.9833 kN·s²/m
- cargas_L: 26.0022 kN·s²/m
- liquido_AGUA-CIS: 9.7443 kN·s²/m
- liquido_AGUA-TAN: 4.0169 kN·s²/m
- Lectura 9b1080d1f35d4007aef5fd92f527cea0 · análisis 7203c79a3ece4438b36d267ba80f3c4b · EDB 42371308a03d4f1b…

Contenido de depósitos (masa declarada)

Inventario coherente entre volumen, presión (Fz = −γV) y fuente de masa del plan 58045e323a8d866a… del modelo 0f37271307b6449c89c458c60a1640c7. Masa ensamblada en ETABS: captura nativa ligada al análisis incluida en la sección de masa nativa, con contraste NO COHERENTE frente al libro (control independiente de este inventario). No es hidrodinámica ni aprobación de ingeniería.

- Estados: CISTERNA: lleno, TANQUE: lleno
- TANQUE · lleno · V 3.9392 m³ · W 39.392 kN · Fz -39.392 kN · masa 4.0169 kN·s²/m · patrón AGUA-TAN (patron_presion) · fuente F-L0003-DEPOSITOS

- CISTERNA · lleno · V 9.5559 m³ · W 95.559 kN · Fz -95.559 kN · masa 9.7443 kN·s²/m · patrón AGUA-CIS (patron_presion) · fuente F-L0003-DEPOSITOS
- Total: W 134.951 kN · masa 13.7612 kN·s²/m
- Inventario declarado y coherente con presiones y fuente de masa; la masa ensamblada en ETABS se acredita aparte (masa_ensamblada) tras el análisis.

2. Geometría y número de muros

Representación por superficies (contrato 0.3.0): 2502 superficies; por papel declarado: cerco de concreto: 2 · escalera: descanso: 6 · escalera: rampa: 10 · fondo de depósito: 25 · losa de piso: 1341 · losa de techo: 448 · muro de albañilería: 268 · muro de depósito: 56 · placa de concreto: 322 · tapa de depósito: 24. Muros lineales del contrato 0.1: 0. Niveles de piso: 5 (base N0 + 4 pisos: N0, N1, N2, N3, N4); cotas auxiliares: 3 (NCF, NTF, NTT). Superficies por papel declarado en la geometría: piezas de modelación (fragmentos de malla conforme), no un recuento de muros físicos. Niveles de piso incluyen la base; las cotas auxiliares no son pisos ni Story de ETABS. Unidad: m

Faltantes geométricos

No disponible / no declarado.

3. Periodos seleccionados

ID / caso	Dirección / ubicación	Valor	Unidad
T1 / MODAL-E030	modal / modo-1	1.339	s
T2 / MODAL-E030	modal / modo-2	0.358	s
T3 / MODAL-E030	modal / modo-3	0.224	s

4. Derivas por nivel y dirección

ID / caso	Dirección / ubicación	Valor	Unidad
D-SX-N1 / SX	X / N1	0.00048	1
D-SX-N2 / SX	X / N2	0.001133	1
D-SX-N3 / SX	X / N3	0.001402	1
D-SX-N4 / SX	X / N4	0.000145	1
D-SY-N1 / SY	Y / N1	0.002029	1
D-SY-N2 / SY	Y / N2	0.004786	1
D-SY-N3 / SY	Y / N3	0.005976	1
D-SY-N4 / SY	Y / N4	0.000548	1

5. Cortante basal por dirección

ID / caso	Dirección / ubicación	Valor	Unidad
V-SX / SX	X / base	672.5354	kN
V-SY / SY	Y / base	528.1533	kN

6. Advertencias, omisiones y reglas configuradas

- Lectura en instancia propia nueva cerrada sin guardar; no se recalculo ni se aprobaron resultados.
- Motor y productor declarados; las huellas no autentican una ejecución externa.

Omisiones declaradas del cálculo

No disponible / no declarado.

DERIVA-S1-MUR-SX / SX / X / N1

Estado: evaluado; entrada: 0.00048 1; evaluado: 0.00216 1; límite configurado: <= 0.007 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: True.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (concreto_armado) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-MUR-SX / SX / X / N2

Estado: evaluado; entrada: 0.001133 1; evaluado: 0.0050985 1; límite configurado: <= 0.007 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: True.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (concreto_armado) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-MUR-SX / SX / X / N3

Estado: evaluado; entrada: 0.001402 1; evaluado: 0.006309 1; límite configurado: <= 0.007 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: True.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (concreto_armado) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-MUR-SX / SX / X / N4

Estado: evaluado; entrada: 0.000145 1; evaluado: 0.0006525 1; límite configurado: <= 0.007 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: True.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (concreto_armado) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-MUR-SY / SY / Y / N1

Estado: evaluado; entrada: 0.002029 1; evaluado: 0.0091305 1; límite configurado: <= 0.007 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (concreto_armado) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-MUR-SY / SY / Y / N2

Estado: evaluado; entrada: 0.004786 1; evaluado: 0.021537 1; límite configurado: <= 0.007 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (concreto_armado) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-MUR-SY / SY / Y / N3

Estado: evaluado; entrada: 0.005976 1; evaluado: 0.026892000000000003 1; límite configurado: <= 0.007 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (concreto_armado) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-MUR-SY / SY / Y / N4

Estado: evaluado; entrada: 0.000548 1; evaluado: 0.002466 1; límite configurado: <= 0.007 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: True.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (concreto_armado) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-ALB-SX / SX / X / N1

Estado: evaluado; entrada: 0.00048 1; evaluado: 0.00216 1; límite configurado: <= 0.005 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: True.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (albanileria) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-ALB-SX / SX / X / N2

Estado: evaluado; entrada: 0.001133 1; evaluado: 0.0050985 1; límite configurado: <= 0.005 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (albanileria) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-ALB-SX / SX / X / N3

Estado: evaluado; entrada: 0.001402 1; evaluado: 0.006309 1; límite configurado: <= 0.005 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (albanileria) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-ALB-SX / SX / X / N4

Estado: evaluado; entrada: 0.000145 1; evaluado: 0.0006525 1; límite configurado: <= 0.005 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: True.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (albanileria) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-ALB-SY / SY / Y / N1

Estado: evaluado; entrada: 0.002029 1; evaluado: 0.0091305 1; límite configurado: <= 0.005 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (albanileria) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-ALB-SY / SY / Y / N2

Estado: evaluado; entrada: 0.004786 1; evaluado: 0.021537 1; límite configurado: <= 0.005 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (albanileria) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-ALB-SY / SY / Y / N3

Estado: evaluado; entrada: 0.005976 1; evaluado: 0.026892000000000003 1; límite configurado: <= 0.005 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (albanileria) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

DERIVA-S1-ALB-SY / SY / Y / N4

Estado: evaluado; entrada: 0.000548 1; evaluado: 0.002466 1; límite configurado: <= 0.005 1.

Fórmula: 4.5 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: True.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 50.1 y 51, Tabla N° 14 (albanileria) · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

VMIN-SX / SX / X / base

Estado: evaluado; entrada: 672.5354 kN; evaluado: 0.7483720142138701 1; límite configurado: >= 0.8 1.

Fórmula: 0.0011127622638360303 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 34, 36.1 y 44.1 · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

VMIN-SY / SY / Y / base

Estado: evaluado; entrada: 528.1533 kN; evaluado: 0.58770906176047 1; límite configurado: >= 0.8 1.

Fórmula: 0.0011127622638360303 * x + 0.0; satisfacción de regla configurada: False.

Fuente de regla DECLARADA: Norma E.030 Diseño Sismorresistente · Edición: RM 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 2026-05-03) · Apartado: Arts. 34, 36.1 y 44.1 · Referencia: seguimiento/normativa_229/E030_RM183_2026.txt. Página: no disponible en este contrato.

7. Condición referencial del sitio

No disponible: no se aportó condición de sitio con fuente y localización verificadas.

Fuentes y citas verificadas

No se aportaron citas verificadas de un corpus aprobado. No se emite una conclusión normativa.

Trazabilidad y revisión


```
resultados: 2cc454129a1d17a2 f8696d0639c1f406 01756c2191b853d3 edb99cf3d67f96e3
reglas: 69ab34599476b16a 0e6c588c27c87ed3 7925a3ef6e351a1a f0bf24d2126f1fdb
evaluacion: 64e354cd6c772c06 63f401bf8861d4b9 fec53df9c9b133e8 de994e57a6657b23
evidencia_analisis: a1b9d66a4963e1a4 1be609b7868ec299 0725c11d0e7bff5a cb5eecc0a1bf53c1
controles_analisis: d53b6b3b0c369a1f 379ae78d41a267ed 02d8ccfc328eae5e d80bd836aa9065d9
contenido_masa: a77cc0dbfb189310 77af9f7956ea1dfb 626a57baab88d052 17cf47b069dfea65
masa_nativa: b988d8dfd580e194 83a566dd0ceba687 3b10b24afc6cdad0 762b2bb79cd17865
geometria / 25ef94672fac4e53863701b55e32f97d
SHA256: 24b484549348484f 8bf7df1255704a38 f2cd77c3b282d2b6 9ba5b46f0afb68c2
configuracion / pueblo-libre-002-config-09dt
SHA256: e71ece2ea22b4045 e175aa33367f2f29 4a3073647506349e f373e135e949a2a9
EDB analizado: 42371308a03d4f1b ac8f5ed3aa5daf04 21cdf3de27ff823f 8f582c13ad2af394
Aceptación del análisis: 920512f91266d70c 4aa83ca1bf4fa42a 4a5893b43963581e c4e730be3cbc8adf
Respuesta de tablas: e24893264ef9119a b350ff545e30c9e5 7279205c5667153b a9ac1f61ba96c8cd
Revisión del modelo: 6948541918804927 f2c2a8779e2ba651 107a79b36dd3a9d2 665ecdb1d5fbfc1c
```


Informe 0.1.0; resultados 0.1.0; reglas 0.1.0; evaluación 0.1.0.

Aprobación documental propia: borrador. No se hereda de la revisión de reglas, datos o modelo.