



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП»**  
(АО «Газпром газораспределение Майкоп»)

ул. Апшеронская, д. 4, г. Майкоп, Республика Адыгея  
Российская Федерация 385003  
Тел.: +7 (8772) 52-10-30, факс: +7 (8772) 57-03-87  
E-mail: mail@adyggaz.ru  
ОКП 03251056, ОГРН 1020100707318, ИНН 0105018196, КПП 010501001

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Альянс Вега  
Билдинг»  
Окroyн Э.А.

Утверждаю:  
Заместитель генерального директора-  
главный инженер  
В.В.Кудрявцев

### Технические условия

№ 289 от 21 декабря 2017 г.

Источником газоснабжения теплогенераторных пяти многоквартирных жилых домов литер 1,2,3,4,5, расположенных по ул.Бжегокайской №23/1а в а.Новая Адыгея, Тахтамукайского района, будет служить существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ду-110мм, проложенный по ул.Бжегокайской.

Давление газа в точке подключения: максимальное – 0,28 МПа, минимальное – 0,23 МПа.  
Максимальный часовой расход газа по объекту – 175,0 м<sup>3</sup>/час

### Запроектировать и построить:

1. Газопровод среднего давления диаметром согласно расчета с установкой ШГРП.
2. Газопровод низкого давления диаметром согласно расчета с установкой заглушки.
3. Газопровод-ввод, вводный газопровод низкого давления диаметром согласно расчету к теплогенераторным.
4. В теплогенераторных установить пункт учёта расхода газа, газопотребляющее оборудование для отопления и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями СНиП и других нормативных документов

### Особые условия:

1. Проектная документация подлежит экспертизе.
2. До выполнения проектных работ согласовать в отделе метрологии в ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» по адресу: г.Майкоп, ул.Пионерская, 276, узел учета расхода газа.
3. Перед вводом объекта в эксплуатацию заключить договор на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования.
4. Технический надзор за строительством осуществить эксплуатационной организацией.
5. Объект зарегистрировать в органах Ростехнадзора.

### Общие инженерно-технические требования:

1. Проект согласовать с эксплуатационной и другими заинтересованными организациями;
2. Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы выполнить специализированными организациями, имеющими свидетельство о допуске на соответствующие виды работ.
3. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию на трубы-сертификаты качества.

### Примечания:

1. Один экземпляр согласованного проекта газоснабжения и исполнительно-техническая документация передаются безвозмездно эксплуатационной организации.
2. Технические условия действительны в течение двух лет с момента выдачи.

Начальник ПТО

Кохужев М.Р.