MUGE
Zona Neutra de Muge
ZN
Posto de Catenária de Muge
MARINHAIS
DESVIO Pk 19
AGOLADA
CORUCHE
QUINTA GRANDE
Subestação de Quinta Grande
Ramal DAI
RAMAL DAI
SALGUEIRINHA
S. TORCATO
LAVRE
CANHA
ZN
Posto de Catenária de Canha
VIDIGAL
Concordância de Bombel
Vendas Novas
TA 50KVA
TA 10KVA
A INSTALAR/REGULAR
A DESMONTAR

SIMBOLOGIA

	CATENÁRIA PRINCIPAL	(a	SECCIONADOR
	CATENÁRIA SECUNDÁRIA		
	VIA NÃO ELECTRIFICADA	a ☐	COMANDO MANUAL (CAT. PRINCIPAIS)
	Cabo de Terra (CDT) — Aéreo Subterrâneo Aéreo+Subterrâneo	a ◇	C0MANDO MANUAL (CAT. SECUNDÁRIAS)
		a ▬	COMANDO ELÉCTRICO (DO PCT)
	BAIXADA DE CDT		SECCIONADOR DE TERRA
	ISOLAMENTO DO CDT		
	FEEDER		INTERRUPTOR
	ISOLAMENTO DO FEEDER		DISJUNTOR
	AMARRAÇÃO		FUSÍVEL
	ANTIDESLIZAMENTO (C.S.)	T.T.	TRANSFORMADOR DE TENSÃO
	SECÇÃO ELEMENTAR	T.A.	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO
	POSTE LIMITE		DESCARREGADOR DE SOBRETENSÕES
	ISOLADOR DE SECÇÃO		TRANSFORMADOR DE INTENSIDADE
Ⓐ	SECCIONAMENTO DE LÂMINA AR	☐	SUBESTAÇÃO DE TRACÇÃO (SST)
Ⓐ	ZONA COMUM	☒	POSTO DE CATENÁRIA (SP)
Ⓐ	ZONA NEUTRA		POSTO DE CATENÁRIA (SSP)
Ⓐ	ZONA NEUTRA SECCIONADA		POSTO DE CATENÁRIA (SS)
A ▭	AMARRAÇÃO FIXA		POSTO DE CATENÁRIA (Ramal)
A ▬	AMARRAÇÃO COMPENSADA F.C.		POSTO DE CATENÁRIA (ZN) -Via única
A	AMARRAÇÃO COMPENSADA CS+FC		POSTO DE CATENÁRIA (Barramento)
		⊞	POSTO AUXILIAR

Notas e historial de Alterações

04 - Jul. 2025 - Demolição do PC do Vidigal
03 - Mai. 2024 - Novo TA no Poste 61-10A
02 - Set. 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Jan. 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

PROFICO
PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA
FULCRUM
Geoárea

Data
Julho 2019
N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.001

Levantou
Desenhou Joana Girbal
Projectou Paulo Lopes
Verificou Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal
Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas
Local
Setil - Vendas Novas
Fase do Projecto
Projeto de Execução
Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica
Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas
Título do Desenho
Esquema Elétrico

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPECTIVO NUMERO SAP

O Responsável por

O Diretor de Engenharia
Data

Escalas
1/10 000

Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projecto		Versão
317	-	10003833480	-	001	-	04