








a) Material: CuNi2Si - EN 12163. Norma dimensional: DIN ISO 3017

b) Material: A2-70 ISO 3506-1. Norma dimensional: ISO 4017

c) Material: A2-70 ISO 3506-1. Norma dimensional: ISO 4032


d) Material: A2-70 ISO 3506-1. Norma dimensional: DIN 6797

e) Material: CuNi2Si - EN 12163.


f) Código: 559B, 559A e 291A

g) Nomenclatura: 75190018, 75190019 e 33114266


Ref.	L	a	b
1	985	469	670
21	1050	539	740



PORMENOR DOS CONTACTOS DE TERRA



PORMENOR DOS CONTACTOS NA POSIÇÃO FECHADO



07.300.03	07.300.02	07.300.01									
-	-	-	2	-	-	Isolador para seccionador (ZM)	E-6227	75131066	31	72		
-	-	-	4	-	4	Braçadeira M12 c/2Hu	EC-242	75112210	30	432D		Ref. 4
-	-	2	-	2	-	Parafuso M16x55/38 c/ Hu			29	16D5		b)
-	2	-	-	-	-	Parafuso M12x35/35 c/ Hu			28			b)
-	1	-	-	-	-	Suporte de contacto c/ rosca	E-6144		27			Ref. 5
-	1	-	-	-	-	Suporte de contacto s/ rosca	E-6144		26			Ref. 6
-	1	-	-	-	-	Lâmina de contacto de terra	E-6144		25			Ref. 8
-	-	-	-	1	-	Suporte do contacto de ligação à terra (ZT)	46179	75190025	24	623C		
-	-	-	2	-	2	Terminal de ligação c/ bainhas de proteção	46124	75190017	23	379		
-	-	1	-	-	-	Suporte do contacto de ligação à terra (ZM)	46175	75190111	22	623D		
-	-	-	1	-	-	Base para seccionador (ZM)	46173	75190109	21	239		
1	-	-	1	-	1	Antenas	46177		20			Ref. 1 e 2
-	-	1	-	1	-	Contacto de terra	E-6145		19			Montagem V
1	-	-	1	-	1	Terminal da vara de comando	E-6139/1	g)	18	f)		
2	-	-	4	-	4	Parafuso M12x55/55 c/ Hu			17			b)
1	-	-	1	-	1	Chapa dos contactos	E-6144		16			Ref. 7
2	-	-	2	-	2	Placa de fixação	46177		15			Ref. 3
2	2	-	2	-	2	Parafuso M5x8/8			14			a)
1	1	-	1	-	1	Chapa de proteção dos contactos	46176		13			
2	2	-	2	-	2	Parafuso e mola de pressão	46163		12			
1	-	-	1	-	1	Suporte de contactos c/ rosca	E-6144		11			Ref. 3
1	-	-	1	-	1	Suporte de contactos s/ rosca	E-6144		10			Ref. 4
1	-	-	1	-	1	Suporte de contactos	E-6144		9			Ref. 1
-	-	-	-	-	2	Isolador para seccionador (ZT)	E-6226	75131064	8	71		
1	-	-	1	-	1	Veio do isolador móvel	E-6138		7			Ref. 3
1	-	-	1	-	1	Manga de imobilização	46117		6			Ref. 2 e 3
1	-	-	1	-	1	Alavanca do veio do isolador móvel	E-6138		5			Ref. 1 e 2
1	-	-	1	-	1	Limitador de curso	46115		4			
1	-	-	1	-	1	Base de fixação do isolador fixo	46120		3			
1	-	-	1	-	1	Base de fixação do isolador móvel	46123		2			
-	-	-	-	-	1	Base para seccionador (ZT)	46172	75190009	1	238		

QUANTIDADES				DESIGNAÇÃO	Nº. DA NORMA Nº. DO DESENHO	NOMENCLAT.	N. REF	CÓDIGO (MN.CAT.003)	PESO Kg	OBSERVAÇÕES
75190005	75190016	-	75190048	-	75190047						
Nomenclatura										
623A	623B	-	623F	-	623E					
Código (MN.CAT.003)										
Corpo do seccionador	Contacto de terra	Talão de terra	ZM Seccionador	ZT Talão de terra	ZT Seccionador					
Designação										
VI	V	IV	III	II	I					

MONTAGEM

Notas e historial de Alterações			
A	Reformulação do desenho e das montagens	Feliciano Fernandes	Jul/2018
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
10-07-2018
Nº Projetista

E-6145

Levantou

Desenhou
Feliciano Fernandes

Projectou

Verificou
Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA

Título do Desenho
SECCIONADOR COM E SEM LIGAÇÃO À TERRA

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VALIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPECTIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de tração
Marco Santos

O Responsável por
Eletrotecnia
Fernando Vendas

Escalas	Tipo	Nº SAP	Nº de Ordem no Projeto	Versão
-	222 -	10002000532	- -	- 01

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Santinho Faísca
Data
10-07-2018

594 x 841