

MONTAGEM Ia

Esc. 1:20




MONTAGEM Ib

Esc. 1:20




MONTAGEM II

Esc. 1:20




PORMENOR A

Esc. 1:2.5





VISTA B


Esc. 1:2.5




ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE TENSÃO EM SISTEMA DE TERRA UNIVERSAL









TIPO TT	DESENHO TT	NOMENCLAT. TT	CÓDIGO TT (GR.MN.CAT.003)
RS ISOLEC E52CV	EC-319	75426311	08.101.02
SADTEM BBY2-1330	EC-290	75426310	08.101.01

NOTA:

Para pormenores do atravessamento dos cabos no maciço, ver GR.IT.CAT.004 Capítulo 12.

a) Nas ligações alumínio/cobre serão utilizados terminais bimetálicos.

II	Ib	Ia	DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
1	1	1	Garra de aperto para cabos Cód. 360	44009	75162005	13	05.100.02	Ref. 1 a 5
1	-	-	Montagem de 1 seccionador	C-1604		12		Mont. I, II, III, IV, V ou VI
-	1	1	Suporte de fixação para 1 isolador de apoio	EC-120		11		Mont. I
1	1	1	Ligação entre neutros do TT	EC-176		10		Mont. LBB, a)
1	1	1	Ligação poste/caixa de visita			9		Mont. AC
3	3	3	Ligação do neutro do TT ao poste e caixa de visita			8		Mont. LB, a)
qb	qb	qb	Fio de contacto Cód. 9S		75184160	7	01.100.12	
1	1	1	Fusível 36 kV com Percutor de 2,0 A		75426210	6	08.101.09	
1	1	1	Montagem do porta fusível	EC-278		5		Mont. I, II ou III
1	1	1	Terminal para transformador de tensão	EC-279	75426230	4	08.200.03	
1	1	1	Ligação do transformador (Lado BT)	C-12136		3		Montagem II
1	1	1	Estrutura de apoio do T.T.	E-3309		2		Mont. A, B ou C
1	1	1	Transformador de medida de tensão			1		Ver quadro

MONTAGEM

Notas e historial de alterações

C	Alterações nas referências e introdução de códigos e nomenclaturas	Hugo Serieiro	12/2019
B	Introdução das Ref. 17 e 18 e alteração nas quantidades e desenho da Ref. 3	Feliciano Fernandes	11/2013
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data 20-12-2019

N.º Projetista

EC-237

Levantou

Desenhou João Caldas

Projetou Hugo Serieiro

Verificou Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE TENSÃO COM FUSÍVEL

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por Catenária e Energia de Tração Marco Santos

O Responsável por Estudos e Projetos Ferroviários Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente José Santinho Falsca

Data 20-12-2019

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
1:20 e 1:2,5	222	10002001449	- -	03

59x + 54.1