

MONTAGEM

(1:10)



1



a) Aço S235JR: NP EN 10025-2

b) Galvanização a quente: NP EN ISO 1461

QUANT.	DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO IP	OBSERVAÇÕES
2	Isolador pé de consola (ZT ou ZM) **Cód.67 ou 70**	E-6222 E-6225	75131059 75131061	9	03.101.03 03.102.03	
4	Porca sextavada M16 (Aço Galv.)		33131120	8	04.316.03	
4	Parafuso M16x100/38 (Aço Galv.)		33144046	7	04.216.20	
4	Porca sextavada M16 (Aço Inox)		33131135	6	04.316.01	
4	Parafuso M16x60/38 (Aço Inox)		33144044	5	04.216.60	
2	Porca sextavada M20 (Aço Galv.)		33131125	4	04.320.03	
2	Parafuso M20x50/50 (Aço Galv.)		33144026	3	04.220.50	
1	Perfil L120x80x10 (L=520 mm)	EC-357	75143089	2	02.118.01	Ref.ª 1
1	Perfil U80x45x6 **Cód.236**		75141085	1	06.100.01	a) b)

Notas e historial de alterações

Alterações	Designação	Assinatura	Data
F	Alteração na furação das ref.ª 1 e 2 e comprimento da ref.ª 2 para permitir descentrar o seccionador do eixo dos postes.	João Caldas	03-2023
E	Alteração nos códigos	Feliciano Fernandes	04-2020

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
29-03-2023

N.º Projetista

E-7181

Levantou

Desenhou
Feliciano Fernandes

Projetou

Verificou
Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

ESTRUTURA PARA UM SECCIONADOR
POSTES SEM FEEDER

Este desenho é propriedade da Infraestruturas de Portugal S.A.
A reprodução parcial ou integral está sujeita à autorização prévia da Infraestruturas de Portugal S.A.

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Alves Monteiro

Data
29-03-2023

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projecto	Versão
1: 5 e 1:10	222	10002000485	- - -	02