



BD - Com desdobramento Horizontal da T.I.



CD - Com desdobramento Horizontal da T.I.

NOTA SOBRE AS REFERÊNCIAS DAS MONTAGENS

[A B C L] [X Y Z] [1 2]

- 1 – TS Bz 50 ou 65
- 2 – TS Bz 95
  (Pórticos B ou C)
- X – Funicular Bz 65
- Y – Funicular Bz 95 ou 120 (Pórticos tipo C e L)
- Z – Funicular duplo
- Tipo de Pórtico



NOTAS:

1 – Quando as referências forem precedidas pela letra (S) os isoladores (Ref. 3 ou 4) serão substituidos pela Ref. 13

2 – Na Linha de Cascais os isoladores (Ref. 3 ou 4) são substituidos por isoladores Ref. 14

	QUANTIDADE																			DESIGNAÇÃO	Nº. DA NORMA Nº. DO DESENHO	NOMENCLAT.	N. REF.	CÓDIGO (IT-C-046)	PESO Kg	OBSERVAÇÕES
	DESDOB. HORIZ. TI								NORMAL																	
	CDZ2	CDZ1	CDY2	CDY1	CDX2	CDX1	BD2	BD1	LY	LX	CZ2	CZ1	CY2	CY1	CX2	CX1	B2	B1	A							
	Ver Nota 2																			Isolador 3000 V	EC–187	75134105	14	74		
03.200.02	Ver Nota 1																			Isolador Sintético 11t	E–6151	75134019	13	62		
	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pêndulo em V para Pórtico	E–7089		12			Mont. CVZ
	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pêndulo em V para Pórtico	E–7089		11			Mont. CVY
	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pêndulo em V para Pórtico	E–7089		10			Mont. CVX
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	Pêndulos de pórticos	E–7089		9			Mont. CSZ
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	–	–	–	Pêndulos de pórticos	E–7089		8			Mont. CSX
02.303.01	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	–	–	–	–	–	–	–	Brinco curto	45005/1	75113055	7	81		
02.305.06	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	Brinco trapezoidal	43029	75113028	6	88		
05.600.03 05.601.03	18	18	8	8	8	8	6	6	4	4	16	16	6	6	6	6	4	4	2	Cavilha 19x52 + chaveta V5	45008	75115018 33114266	5	406B+291A		Mod. a/Ref. 4
03.101.02 03.102.02	3	2	2	1	1	–	1	–	1	–	3	2	2	1	1	–	1	–	–	Isolador 9t (ZT ou ZM)	E–6221 E–6224	75131056 75131052	4	66 69		
03.101.01 03.102.01	2	3	2	3	3	4	2	3	1	2	1	2	1	2	2	3	1	2	1	Isolador 5t (ZT ou ZM)	E–6220 E–6223	75131055 75131053	3	65 68		
05.400.14 05.400.15	6	4	4	2	2	–	2	–	2	–	6	4	4	2	2	–	2	–	–	Peça de Amarração p/cabo Bz 95 ou 120 + cunha	45001	75111060 75113118	2	541A+541B		Mont. b
05.400.11 05.400.12	4	6	4	6	6	8	4	6	2	4	2	4	2	4	4	6	2	4	2	Peça de Amarração p/cabo Bz 50 ou 65 + cunha	45001	75111055 75113114	1	540A+540B		Mont. a

TIPO DE MONTAGEM

Alterações	Designação	Assinatura	Data
E	Versão reproduzida em AutoCAD e introdução de nomenclaturas		04/2003

Levantou		
Calculou		
Desenhou		
Colaborou		
Verificou		

Nº ____________________

REFER EP
DIRECÇÃO GERAL DE ENGENHARIA
DIRECÇÃO DE ENGENHARIA - CEEN

CATENÁRIA

ISOLAMENTO INTERMÉDIO DE PÓRTICOS FLEXÍVEIS

DESº Nº **E-7094**

Escalas: 1:20
Data: 10/1989

O Director do Departamento
de Catenária e Energia de Tracção

O Director de Engenharia