

# Análisis de Riesgos: AMEF

Folio: 22-060

Versión 1.0

Título: Mejoras al Sistema IPC encontradas durante el Hypercare

Departamento dueño del Análisis de Riesgo: Ingeniería AMERICAS

Área que elabora el Análisis: Ingeniería AMERICAS

# 1. Objetivo

El objetivo de realizar el presente Análisis de Riesgos es identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pueden presentarse al modificar algunas funciones del Sistema IPC, las cuáles se describen en la sección "3. Descripción" del presente documento, con el fin de aplicar los comentarios recibidos durante el periodo de Hypercare por parte del Dueño del Proceso en la Línea E1.

#### 2. Alcance

Este Análisis de Riesgos se enfoca en el Sistema IPC Lerma, específicamente en la Estación Main WMXC004468 la cual se encuentra ubicada en la caseta de Implementación en el Sitio Lerma y que funge como Servidor Principal del Sistema IPC Lerma, en este equipo se aplicarán las mejoras al Sistema IPC encontradas durante el Hypercare.

# 3. Descripción

Esta valoración de riesgo está relacionada a la planeación del riesgo 22-060 para aplicar los comentarios recibidos por parte del Dueño del Proceso durante el periodo de Hypercare en la Línea E1.

Actualmente el Sistema IPC opera en modo productivo en la Línea E1. Desde que inició su operación en el periodo de Hypercare, se han recibido comentarios por parte del Dueño del Proceso con la intención de facilitar la operación del sistema y el manejo de la información que éste entrega al final de cada lote.

Los cambios que se realizarán son los siguientes:

- Actualizar los nombres de las variables de "Peso", "Dureza" y de "Apariencia Física" colocando un número antes del nombre de cada prueba para así lograr el orden deseado de las variables, el cual coincidirá con el orden de ejecución.
- Eliminar los puntos de test dedicados a los repites de "Peso" y "Dureza" del sistema.
- Configurar los mensajes de intervención adicionales
- Configurar las opciones de SPC con las que cuenta el Sistema IPC para obtener los resultados de C<sub>P</sub> y C<sub>Pk</sub> como los que se obtienen en el OPV lote a lote.

Estos cambios no afectan el funcionamiento del Sistema IPC. El objetivo de esta modificación es facilitar la operación del sistema y el manejo de la información que éste entrega al final de cada lote. Es por esto que se eliminarán los puntos de test que están dedicados a los repites porque al tener por separado estas pruebas, el sistema también separa la estadística de cada prueba al final el lote.

Se cambiará el nombre de cada prueba colocando un número al inicio para mostrar el reporte de fin de lote en el mismo orden que actualmente se documentan las pruebas en las IPs de Empaque. Al hacer esto, el Sistema IPC ordenará alfabéticamente las pruebas que se hicieron durante el lote. A pesar de que el sistema tiene configurados los mensajes de intervención que actualmente están documentados en los PNOs de pruebas de control de proceso, se encontraron algunos casos adicionales para robustecer el proceso.

Adicionalmente, el Sistema IPC cuenta con un módulo para datos estadísticos el cual no fue configurado en la primera fase del proyecto, se configurarán las reglas SPC en cada producto para obtener los resultados de  $C_p$  y  $C_{pk}$  como los que se obtienen en el OPV lote a lote.

# 4. Análisis de riesgo

#### a. Abreviaturas

D Detección

AMEF Análisis de modo y defecto de falla

O Ocurrencia

RPN Numero de priorización de riesgo

**s** Severidad

IP Instrucción de Producción

**IPC** In Process Control (Control en Proceso)

**SPC** Statistical Quality Control (Control de Calidad Estadístico)

TPM Test Place Module (Lugar de Prueba)

#### b. Definiciones

Modo de Falla Potencial: La manera en la cual un componente, subsistema o sistema, podrán potencialmente fallar en cumplir o entregar la función deseada. Las fallas son valores inadecuados de parámetros y atributos relacionados con materiales y componentes, así como valores inadecuados de las condiciones de operación de las instalaciones y equipos.

**Causa potencial:** Causa más probable que describe las posibles razones de las fallas. Estos pueden ser fallas de manejo, errores de control, errores de comunicación de la automatización o errores técnicos o administrativos.

**Efecto de la falla**: Los efectos son, por ejemplo, valores inadecuados de los atributos de calidad de un producto, así como valores inadecuados de los indicadores de rendimiento del proceso.

**Estación main:** Equipo que aloja la aplicación principal de FWN así como el licenciamiento del software, se ubica en la caseta de implementación, en este equipo es posible realizar la configuración relacionada a los productos, máquinas, periféricos, usuarios, sistema, así como la consulta de informes, Audit Trail, alarmas y eventos ocurridos en todas las estaciones TPM que se tengan configuradas y conectadas al sistema IPC.

Cliente: Equipo físico o virtual que cuenta con una instalación del software FWN similar a la Estación Main para poder fungir como una extensión de esta, pero estando en un nivel más bajo en la infraestructura, dejando así que la Estación Main sea el servidor principal del sistema y por lo tanto quien maneje la gestión de licencias, además de ser quien controle el flujo de datos hacia la base de datos, es decir que el Cliente se comunica con la base de datos a través de la Estación Main.

Estación TPM: Equipo de trabajo para las pruebas de control en proceso, se ubica en el cuarto de tableteado de las Líneas de Empaque que utilizan el Sistema IPC Lerma, para que los operadores de estas Líneas puedan realizar las pruebas de control en proceso. A este equipo se conectan las balanzas y durómetros con los que se obtendrán los datos de peso y dureza, también se pueden ingresar manualmente algunos datos como el resultado de la apariencia física, al final de cada lote se guarda un reporte en formato PDF dentro de una carpeta

E.1.42.01-10

ANEXO E Pág. 4 de 11

compartida. De acuerdo con los privilegios de usuario es posible tener acceso a la configuración del catálogo de periféricos.

ANEXO A

Bayer de México S.A. de C.V. Pág. 5 de 11

c. Para este Análisis de Riesgos se utilizará la técnica AMEF.

		J.M. Rodriguez 23.03.22 M. Sandocal 23.03.2022 J.M. Rodriguez 23.03.22		Robriguez 03.12	J.M. Rodríguez 23.03-22	J.M. Rodriguez 23.03.22
		J.M. 23.0	S. S.	J.M. 23.0	J.M. 23.0	J. 3
	Responsable/ Fecha (Firma)	[AC-01] Juan Rodríguez 29.04.22	[AC-02] Vanessa Sandoval 13.05.22	[AC-03] Juan Rodríguez 29.04.22	[AC-04] Juan Rodríguez 29.04.22	[AC-05] Juan Rodríguez 29.04.22
	Acción de miligación o Justificación	[AC-D1] Configura los mensajes de intervención que actualmente no se tienen considerados en los PNOs de pruebas de control de	[AC-D2] Modificación de los PNOs M.1707.01-vigante Prucbas de control en proceso para productos efenvascentes", M.1707.05-vigante Prucbas de control en proceso para productos estándas" y M.57.07.09, vigente "Carlalogo de Menajes Sistema IPC", al nos cudies se les agregants pacificas es les agregants pacificas de los posibles casos de falla de	[AC-03] Ellminar los puntos de test declicados a los repites de Peso y buo que de sistema para que el establicio sea concentrado en 1 gráfica.	[AC-04] Se les colocará un número anter del nombre de las variables de Peso. Dureza y Apariencia Física para que el sistema los ordene de acuerato al número asignado y asi se visualicen en el orden de visualicen en el orden de	[AC-05] Configurar las opciones de SPC con las que cuenta el Sistema IPC para obtener los resultados de C <sub>p</sub> y C <sub>pc</sub>
P.S. 2012/08/2	¿El riesgo es aceptable ? SI/No		រភ	ភ	স	ıs
	Clasificación inicial del riesgo		Menor	Menor	Menor	Menor
	D IPR			м		8
Evaluación antes de las acciones	Controles de detección del efecto (actuales)	11	El personal se encuentra copacitado de acuerdo a PNO E.13.05.01" "Plan de formación de Personal"	Los PNOs M.17.07.01- vigente "Purebas de control en proceso para elevascentes" y M.17.07.06-vigente "Purebas de control en proceso para productos estándas" describen que el supervisor debe revisar y aprobar el revisar y aprobar el reporte de IPC.	los PNOS M.17.07.01- vigente "Prueboa de control en proceso para productos efervescentes" y M.17.07.04-vigente M.17.07.04-vigente proceso para productos estándar describen que el supervisor debe revisor y aprobar el	12 Sara s en gente si en
clón an	0		N	m	m	М
Evalua	Controles de prevención de la causa (actuales)	Los mensajes de falla en proceso se	encuentran documentados en los NOS M.T.O.O.O. Vigente "Pruebas de control en proceso para productos productos estándar productos estándar	No existe.	No existe.	El reporte de OPV reporta oficialmente los valores de C <sub>p</sub> y C <sub>pk</sub> mientras que el reporte de IPC los
	Causa potencial del modo de falla	Los casos más particulares de	mercapies de fuila de processo no están documentados en los PNOs M.17.010 - Vigente "Pruebas de confide en processo para productos elevescente" y M.17.07.06 - Vigente "Pruebas de confol en productos estándar" productos estándar".	Actualmente existen 2 variables de estadisfiteca: una para rufina y otra para repites.	El orden de las variables es mostrado altabélicamente por el Sistema IPC.	La precisión de los valores de C <sub>p</sub> y C <sub>pk</sub> no está lo suficientemente atta en la configuración del sistema.
	B		4	-	-	4
	Efecto potencial del modo de falla		No se justifican en sistema casos muy particulares de fallas del proceso.	La estadística del lote es víuelliza en múltiples gráficas, lo que implica que la revisión del reporte sea más elaborada.	El orden de las pruebas mostradas al final de cada lote difficulta la revisión del reporte.	Los reportes de OPV e IPC no reportan exactamente los mismos valores de C <sub>P</sub> Y C <sub>Pic</sub> .
	Pofencial Modo de Falla	No todos los posibles casos de falla de proceso flenen un mensaje configurado en el Sistema IPC.		Visualización de 2 gráficas distintas para la estadística del lote.	El orden de las pruebas documentadas en el reporte no es ligud al orden de ejecución de las mismas.	Los valores de C <sub>P</sub> y C <sub>pk</sub> no coincidan con los valores que reporta OPV.
Versión: 1.0	Requerimiento o Característica del sistema		Requerimiento de modificación de mensales de intervención.	Requerimiento de Visualizar los datos en el reparte en una gráfica única.	Requerimiento de orden de Visualización de pruebas de Peso. Durezo de Abaritencia fisica en el reporte.	Requerimiento de hacer más precisos los valores de C <sub>P</sub> y C <sub>Pk</sub> .
Folio de AR: 22-060	Etapa del proceso/ Función	33303	Ejecución	Reporte	Reporte	Configuración
Folic	2		2	22	R3	84

Folio de AR: 22-060 Versión: 1.0					Evaluació	n ante	Evaluación antes de las acciones					
Requerimiento o Característica del sistema	Potencial Modo de Falla	Efecto potencial del modo de falla	B	Causa potencial del modo de falla	Controles de prevención de la causa (actuales)	0	Controles de detección del efecto (actuales)	D IPR	Clasificación Inicial del riesgo	¿El riesgo es aceptable ? Si/No	Acción de miligación o Justificación	Responsable/ Fecha (Firma)
				-	muestra únicamente por visualización.	. F % O 6 O 6	efervescentes" y M.17.07.06-vigenie "Pruebast de control en proceso para productos stándas" describen que control de la cerciben que aproban los reportes de percentes de Pic, en donde se especifican los valores especifican los valores				(como los que se obtienen en el OPV late a late)	
modificación del modificación del sistema para Con implementar erróne comentarios recibidos durante la etapa de Hypercare.	Configuración errónea del sistema P.C. s	Pèrdida del estado validado del Sistema IPC.	٥	El personal no se encuentra configurar el sistema IPC. El personal comete un error divante la configuración del sistema configuración del sistema.	El personal se centradia de capacida de acuerdo a PNO El 30.50.1 "Plan de formación de Personal".	# 5x 9 p	el PNO E173248 "Administración y mantenimiento de sistemas Gas" menciona que el Administrador/Dueño del Sistema es responsable de asignar un representante a la revisión de Documentación Técnica acsgurando que se cumpla lo que se declara en el sistema o en el sistema o configuración de los	<u>se</u>	Мауог	o Z	[AC-06] Reporte de Revisión por Evento del Sistema IPC.	[AC-06] Angel Vilchis 27.05.22

ANEXO E Pág. 6 de 11

E.1.42.01-10

Bayer de México S.A. de C.V. PS-CH-Lerma 11

# 5. Valoración del riesgo

Un riesgo asociado a fallas con impacto en los atributos críticos de calidad o al negocio, es decir, qué potencialmente afecta la seguridad del paciente o al negocio (S=3), se considera aceptable solo si se minimiza la probabilidad de ocurrencia y se maximiza la probabilidad de detección (D=O=1).

Un riesgo asociado a fallas sin impacto en los atributos de calidad críticos (S=2) se considera aceptable tan pronto como la probabilidad de ocurrencia (O=1) o la probabilidad de detección estén optimizados (D=2).

Un riesgo asociado a fallas sin impacto en los atributos críticos de calidad y sin ningún riesgo de quejas (es decir, puntaje S=1) se considera aceptable, en cualquier caso.

Estas reglas también se reflejan en el número de priorización de riesgo (RPN) calculado:

$$IPR = S^2 * O * D$$

Los riesgos se consideran aceptables solo en caso de IPR  $\leq$  9, en caso contrario, se deben establecer acciones para minimizar el riesgo.

Las reglas antes mencionadas se resumen en la matriz de aceptación de riesgos junto con los respectivos cálculos de IPR.

S	1	2	3
O*D	S <sup>2</sup> =1	S2=4	S2=9
3*3	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
	IPR=9	IPR =36	IPR =81
3*2=2*3	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
	IPR =6	IPR =24	IPR =54
2*2	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
	IPR =4	IPR =16	IPR =36
3*1=1*3	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
	IPR =3	IPR =12	IPR =27
2*1=1*2	ACEPTABLE	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
	IPR =2	IPR =8	IPR =18
]*]	ACEPTABLE	ACEPTABLE	ACEPTABLE
	IPR = 1	IPR =4	IPR =9

Tabla 1. Matriz de riesgo

### Clasificación de Riesgos

Riesgo menor: 1<9

Riesgo mayor: 10<53

Riesgo crítico: 54<81

# 6. Control del riesgo

D	Riesgo analizado	Valoración IPR	Clasificación	Aceptable
R1	No todos los posibles casos de falla de proceso tienen un mensaje configurado en el Sistema IPC.	8	Menor	Sí
R2	Visualización de 2 gráficas distintas para la estadística del lote.	3	Menor	Sí
R3	El orden de las pruebas en el reporte no es igual al documentado en las pruebas de las IPs de Empaque.	3	Menor	Sí
R4	Los valores de C <sub>p</sub> y C <sub>pk</sub> no coincidan con los valores que reporta OPV.	8	Menor	Sí
R5	Configuración errónea del sistema IPC.	18	Mayor	No

# 7. Reducción del riesgo

ID	Acción código	Acción	Responsable	Fecha programada	Evidencia de cierre
<b>R1</b>	AC-01	Configurar los mensajes de intervención que actualmente no se tienen considerados en los PNOs de pruebas de control de proceso.	Juan Rodríguez	29.04.22	Especificación de configuración de la Estación Main aprobada.

11

ID	Acción código	Δ <i>c</i> ción	Responsable	Fecha programada	Evidencia de cierre
R1	AC-02	Modificación de los PNOs M.17.07.01-vigente "Pruebas de control en proceso para productos efervescentes", M.17.07.06- vigente "Pruebas de control en proceso para productos estándar" y M.57.07.09-vigente "Catálogo de Mensajes Sistema IPC", a los cuáles se les agregarán todos los mensajes de los posibles casos de falla de proceso.	Vanessa Sandoval	13.05.22	Los PNOs M.17.07.01-vigente "Pruebas de control en proceso para productos efervescentes" y M.17.07.06-vigente "Pruebas de control en proceso para productos estándar" aprobados.
R2	AC-03	Eliminar los puntos de test dedicados a los repites de Peso y Dureza del sistema para que el estadístico sea concentrado en 1 gráfica.	Juan Rodríguez	29.04.22	Especificaciones de configuración de las líneas E1, E2, E3, E5, E6, S2 y S4 aprobadas.
R3	AC-04	Se les colocará un número antes del nombre de las variables para que el sistema los ordene de acuerdo al número asignado y así se visualicen en el orden de ejecución.	Juan Rodriguez	29.04.22	Especificaciones de configuración de las líneas E1, E2, E3, E5, E6, S2 y S4 aprobadas.
R4	AC-05	Configurar las opciones de SPC con las que cuenta el Sistema IPC para obtener los resultados de C <sub>p</sub> y C <sub>pk</sub> (como los que se obtienen en el OPV lote a lote).	Juan Rodriguez	29.04.22	Especificaciones de configuración de la Estación Main y de las líneas E1, E2, E3, E5, E6, S2 y S4 aprobadas.
R5	AC-06	Reporte de Revisión por Evento del Sistema IPC.	Ángel Vilchis	27.05.22	Reporte de Revisión por Evento del Sistema IPC aprobado.

# 8. Revisión del riesgo

Acción código	Revisión del Riesgo	Responsable	Fecha programada	Evidencia de cierre
AC-07	Una vez concluidas las acciones de mitigación se realizará la revisión del riesgo a fin de comprobar la efectividad de las acciones.	Juan Rodríguez	24.06.22	Anexo F "Cierre de Acciones"

#### 9. Referencias

M.17.07.01 "Pruebas de control en proceso para productos efervescentes".

M.17.07.06 "Pruebas de control en proceso para productos estándar".

E.17.22.12 "Hojas de cálculo para el registro de datos en OPV".

E.17.32.48 "Administración y mantenimiento de sistemas GxP".

M.57.07.09 "Catálogo de Mensajes Sistema IPC".

Control de Cambios SRC004144

#### 10. Anexos

N/A

#### 11. Conclusiones

Después de analizar todos los riesgos que implica la actualización de los comentarios recibidos durante el periodo de Hypercare por parte del Dueño del Proceso en la Línea E1 al Sistema IPC, se puede concluir que es seguro continuar con la implementación de este control de cambios para así poder finalizar la validación del sistema en las demás líneas de Empaque, ya que se identifica que los riesgos son menores y pueden ser mitigados con las acciones descritas en este documento.

Todas las actividades descritas en el control y reducción del riesgo son complementarias al control de cambios SRC004144 y la evidencia documental del cierre de dichas actividades será cargada únicamente en el Sistema SYNAPS para evitar duplicidad de actividades.

11

12. Firmas

Autor: Líder de Análisis de riesgo	Rubrica:		Fecha:
Juan Rodríguez Ingeniería AMERICAS	South		23.03.2022
Revisión: Equipo de Análisis de Riesgo	Rubrica:		Fecha:
Experto en la Materia Angel Vilchis Validación de Sistemas Computarizados	ye	M	23/03/2077
<b>Dueño del proceso</b> Isaac González / Hugo Arriaga Empaque	5	21	23-03-2022
Soporte a la producción Vanessa Sandoval Soporte a la Producción	Ang.	M-	23.03,2022
Aseguramiento de Calidad Nancy Castro Gerente de Aseguramiento de Calidad 2	N. Colvo	Edo	28 Mai 2072
Aprobación	Rubrica:		Fecha:
Javier Vergil Responsable Sanitario		Bayer de	2 8 MAR 2022 México, S.A. de C.V.
		Q.F.B. JA AVISO DE R DE	VIER VERGIL PANTOJA ESPONSABLE SANITARIO EL 12/JULIO/2017 PROF. No. 1195533