

CLAVE	TIPO	FECHAS DE MUESTREO				
		11.12.19		12.12.19		13.12.19
		Cuenta Total UFC/ml	Microorganismos específicos Detectados	Cuenta Total UFC/ml	Microorganismos específicos Detectados	Cuenta Total UFC/ml
POW-01	POTABLE	< 1		< 1		< 1
POW-02	POTABLE	1		< 1		< 1
POW-03	POTABLE	< 1		< 1		< 1
POW-04	POTABLE	< 1		< 1		< 1
POW-05	POTABLE	1	<i>P. aeruginosa</i>	< 1		< 1
PRW-01	TRATAMIENTO	< 1		< 1		< 1
PRW-02	TRATAMIENTO	160	<i>P. aeruginosa</i>	85		5
PRW-03	TRATAMIENTO	23	<i>P. aeruginosa</i>	11	<i>P. aeruginosa</i>	8
PRW-04	TRATAMIENTO	64		45		33
PUW-01	PURIFICADA	63		7		72
PUW-02	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1
PUW-03	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1
PUW-04	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1
PUW-05	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1
PUW-06	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1
PUW-07	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1
PUW-08	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1
PUW-09	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1
PUW-10	PURIFICADA	< 1		< 1		< 1

CLAVE	TIPO	FECHAS DE MUESTREO				
		15.12.19		16.12.19		17.12.19
		Cuenta Total UFC/ml	Microorganismos específicos Detectados	Cuenta Total UFC/ml	Microorganismos específicos Detectados	Cuenta Total UFC/ml
POW-01	POTABLE	< 1		< 1		
POW-02	POTABLE	< 1		< 1		
POW-03	POTABLE	< 1		< 1		
POW-04	POTABLE	< 1		< 1		
POW-05	POTABLE	< 1		< 1		
PRW-01	TRATAMIENTO	< 1		< 1		
PRW-02	TRATAMIENTO	68		1		

RESTRICTED

PRW-03	TRATAMIENTO	2	<i>P. aeruginosa</i>	< 1		
PRW-04	TRATAMIENTO	148		< 1		
PUW-01	PURIFICADA	19		<1		
PUW-02	PURIFICADA	< 1		< 1		
PUW-03	PURIFICADA	< 1		< 1		
PUW-04	PURIFICADA	< 1		< 1		
PUW-05	PURIFICADA	< 1		< 1		
PUW-06	PURIFICADA	< 1		< 1		
PUW-07	PURIFICADA	< 1		< 1		
PUW-08	PURIFICADA	< 1		< 1		
PUW-09	PURIFICADA	< 1		< 1		
PUW-10	PURIFICADA	< 1		< 1		
Filtro inferior	proceso purificaci	-		1		
Filtro superior	proceso purificaci	-		1		

Tipo de Agua	Cuenta total de microorganismo s aerobios (TAMC)	<i>Escherichia coli</i> y Organismos coliformes	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>
Potable	Alerta: ≥ 250 UFC/ ml Acción: ≥ 500 UFC/ ml	Ausencia / 100 ml		Ausencia / 100 ml
En proceso de purificación (AT)	Alerta: ≥ 250 UFC/ ml Acción: ≥ 500 UFC/ ml	Ausencia / 100 ml	Ausencia/ 100 ml	
Purificada	Alerta: ≥ 50 UFC/ml Acción: ≥ 100 UFC/ ml	Ausencia/ 100 ml	Ausencia/ 100 ml	

TAMC = Cuenta total de microorganismos aerobios.

UFC = Unidades formadoras de colonias

3.12.19	14.12.19	
Microorganismos específicos Detectados	Cuenta Total UFC/ml	Microorganismos específicos Detectados
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	97	
<i>P. aeruginosa</i>	6	<i>P. aeruginosa</i>
	23	
	41	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	
	< 1	

7.12.19	18.12.19	
Microorganismos específicos Detectados	Cuenta Total UFC/ml	Microorganismos específicos Detectados
